

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor životního prostředí

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Spis. zn.: SMBK 23503/2024/ŽP/FLO/3
Čj.: MBK 23801/2024

Vyřizuje: Ing. Lenka Floková
Tel.: 516 775 333
E-mail: flokova@blansko.cz
ID: ecmb355
dat.schránky:

Datum: 13.05.2024

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943
zastoupení: **Ing. Andrea Obručová Čuperová, Malhostovická 344, 664 24 Drásov**
IČO 72349182

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) **vydává** podle § 149 správního řádu a podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona pro

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943
zastoupení: **Ing. Andrea Obručová Čuperová, Malhostovická 344, 664 24 Drásov**
IČO 72349182

souhlasné závazné stanovisko

ke stavebnímu (územnímu) řízení, v případě stavby **„ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU U VSTUPU STADIONU OLYMPIA BLANSKO“**

- kraj Jihomoravský
- obec **Blansko**
- katastrální území **Blansko**
- pozemek parc.č. **5148; 1060/25; 1060/41**
- č.h.p. **4-15-02-0710-0-00**
- orientační určení polohy **X 1141957,31 Y 593980,48**

Navržená stavba řeší stavební úpravy prostoru před vstupem na baseballový stadion (úprava oplocení, zpevněných ploch, sadových úprav a nových prvků mobiliáře). Stávající oplocený vstup na sportoviště bude proměněn na veřejný pobytový prostor. Stavební zásah se týká především modelace formou opěrných zídek a venkovních pobytových stupňů. Dešťové vody z řešeného území jsou odvedeny do stávající dešťové kanalizace, která je

vyústěna do řeky Svitavy. Stávající stav se nemění.

Navrženou stavbou dojde k dotčení pozemků parc.č. 5148; 1060/25; 1060/41 v k.ú. Blansko v blízkosti levého břehu vodního toku (IDVT 10197759) v jeho ř.km 0,715 ve vyhlášeném záplavovém území Q_{100} , částečně Q_{20} významného vodního toku Svitava.

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

- Během stavby nedojde ke znečištění vod ropnými látkami. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
- Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován.
- Odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. Stavební materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu koryta a na břehové hrany v 6 m ochranném pásmu vodních toků.
- Stavební materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích nedošlo k jeho splachování do koryta vodního toku.
- Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejrychleji uvedeno do původního stavu.
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce povodí a správce vodního toku (IDVT 10197759) – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM-14203/2024/5203/Vrab ze dne 25.04.2024.

Odůvodnění:

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí obdržel dne 16.04.2024 žádost Města Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943, zastoupení: Ing. Andrea Obručová Čuperová, Malhostovická 344, 664 24 Drásov, IČO 72349182, o souhlas dle § 17 vodního zákona ke stavbě „ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU U VSTUPU STADIONU OLYMPIA BLANSKO“.

K žádosti byla doložena:

- projektová dokumentace stavby, kterou zpracovala společnost ATX Architekti s.r.o., Soukopova 536/13, 602 00 Brno, IČO v březnu 2024
- vyjádření správce povodí a správce vodního toku Svitava – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM-14203/2024/5203/Vrab ze dne 25.04.2024
- plná moc k zastupování

Předmětem stavby jsou stavební úpravy prostoru před vstupem na baseballový stadion (úprava oplocení, zpevněných ploch, sadových úprav a nových prvků mobiliáře). Stávající oplocený vstup na sportoviště bude proměněn na veřejný pobytový prostor. Stavební zásah se týká především modelace formou opěrných zídek a venkovních pobytových stupňů. Dešťové vody z řešeného území jsou odvedeny do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna do řeky Svitavy. Stávající stav se nemění.

Navrženou stavbou dojde k dotčení pozemků parc.č. 5148; 1060/25; 1060/41 v k.ú. Blansko v blízkosti levého břehu vodního toku (IDVT 10197759) v jeho ř.km 0,715 ve vyhlášeném záplavovém území Q_{100} , částečně Q_{20} významného vodního toku Svitava.

Vodoprávní úřad posoudil předložený návrh a dospěl k jednoznačnému závěru, že při splnění stanovených podmínek je možno souhlasit se stavbou. Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí ani nebudou ohroženy vodoprávní zájmy a práva jiných.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem vydal vodoprávní úřad k zamýšlenému záměru souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Olga Pozděnová
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:**žadatel:**

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupení: Ing. Andrea Obručová Čuperová, Malhostovická 344, 664 24 Drásov

Na vědomí:

MěÚ Blansko – stavební úřad