



Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 2/17261

„Rekonstrukce nevyužívané haly pro výrobní účely Goldpress s.r.o.“

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název: Goldpress s.r.o.
Sídlo: Vančurova 11, 615 00 Brno
IČO: 26932911
Zastoupený: Martinem Drápalem, jednatelem

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy č. 17261 zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Jagošová, email: zakazky@dea.cz,
tel.: 545 110 145



Informace o výběrovém řízení:

Název zakázky: „Rekonstrukce nevyužívané haly pro výrobní účely Goldpress s.r.o.“

Název projektu dle žádosti o podporu: „Výstavba nové administrativně-provozní budovy pro společnost Goldpress s.r.o.“

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007875

Druh (předmět) zakázky:

Zakázka na stavební práce

Druh výběrového řízení zakázky:

Podle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci dotačního programu OP PIK

Použité zkratky:

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů



Vážení,

obdobně jako dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 účastníka ze dne 31. 10. 2017

„Na základě uveřejnění zadávací dokumentace do výběrového řízení na zakázku "Rekonstrukce nevyužívané haly pro výrobní účely Goldpress s.r.o" po prostudování projektové dokumentace tímto vznášíme dotaz k této veřejné zakázce:

"Ve výkazu výměr - GOLDPRESS hlavní v listu 2.2 v oddíle 2 položky 9 a 10 - jsou uvedeny položky pro mikropilotáž, nicméně v projektové dokumentaci jsme ohledně těchto prací žádné podklady nenalezli. Chtěli bychom tímto požádat o doplnění těchto podkladů - půdorysy založení, schemata pilotáže, délky pilotáže, geologické profily a geologický průzkum"

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel k dotazu uvádí odpověď zpracovatele projektové dokumentace: Návrh mikropilot vychází z odborného předpokladu budoucího stavu podloží ověřený z dostupných geologických map.

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn s ohledem na stávající stav objektu stavby, který nedovolil provádět hlubinné sondy.

Po demolici bude ověřen a stanoven statikem stavby finální návrh rozmístění mikropilot. Dimenze mikropilot je dána zatížením stavby a dostupnými podklady z okolních geologických vrtů z databáze Geofond.

Jsou navrženy MP průřezu 108/16 délky 6 m s osazenými ocelovými plotnami r: 400x400x10 mm, zajišťující statickou únosnost monolitických základů vetknutím do vhodného geologického podloží. Ve výkazu výměr obsaženo v pol. 9. a 10.

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2:

V souvislosti s povahou vysvětlení k zadávací dokumentaci zadavatele **neprodluhuje lhůtu** pro podání nabídek.

V Brně dne 2. 11. 2017



DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, Modřice 684 42
Pracoviště: Sladkého 13, Brno 617 00


Mgr. Alena Jagošová, v zastoupení
DEA Energetická agentura, s.r.o.