



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069

ZADAVATEL:

Dobrovolný svazek obcí Ligary
Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna
Statutární zástupce: Jiří Ziegler, předseda DSO Ligary
IČ: 72022418

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno
IČ: 60712121

všem zájemcům

Vyřizuje: Ing. Hana Sankotová
tel.: 541 426 066
e-mail: hana.sankotova@apinvesting.cz
V Brně dne: 26. 6. 2014

Veřejná zakázka: „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary“

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. IX

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „**Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **14. 4. 2014** pod značkou VZ **483042** v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1/IX:

Domovní přípojky.

V dodatečných informacích č. 7 zadavatel uvedl, že nabídková cena se skládá z uznatelných a neuznatelných nákladů. A také, že poskytl v rámci dodatečných informací č. 6 soupisy prací, kde je započítávání neuznatelných nákladů do celkové rekapitulace zpracováno. Nám zaslaný soupis prací z dodatečných informací č. 6 ovšem v celkové rekapitulaci (záložka Stavba) stále nezahrnuje neuznatelné náklady. Takže pokud má celková nabídková cena obsahovat i cenu za neuznatelné náklady tak žádáme o jejich doplnění (přidání řádku) do celkové rekapitulace. A nebo je toto možné udělat v krycím listu nabídky - rozdělit cenu na 2 položky - uznatelné a neuznatelné náklady.

Odpověď č. 1/IX:

Cena uznatelných a neuznatelných nákladů se sčítá na listu souhrnné cenové specifikace (2.list sešitu) a to konkrétně v buňce C4 (řádek 1 Nabídková cena bez DPH).

Konkrétně se v této buňce sčítá součet z listu „Stavba“ a z listu „Stavba-neuzn.“. Nabídková cena tedy obsahuje uznatelné i neuznatelné náklady.

Soupis prací v tomto směru považujeme za kompletní a není třeba ho z uvedeného důvodu měnit.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Dotaz č. 2/IX:

Měli bychom dotaz na trubní materiál, který je jinak specifikován ve výkazu výměr a jinak v technických standardech. Upřesní zadavatel, jaké potrubí má být použito na stokové sítě a odbočky pro domovní přípojky?

Zadávací dokumentace uvádí:

Výkaz výměr

Stoky – trubka plastová kanalizační PP; žebrovaná, s hrdlem; Sn 10 KN/m²

Odbočky pro domovní přípojky - trubka plastová kanalizační PP; žebrovaná, s hrdlem; Sn 10 KN/m²

2.2. Technické a uživatelské standardy

Polypropylénové potrubí pro stokové sítě bude:

Plnostěnné (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) – trouby i tvarovky budou odpovídat ČSN EN 1852-1. Jmenovitý rozměr potrubí DN, uváděný v projektové dokumentaci, znamená jmenovitý rozměr vztažený k vnějšímu průměru, tj. DN/OD.

Nebo

se strukturovanou stěnou, typ B (s hladkým vnitřním povrchem a vnějším profilovaným povrchem), vnější povrch bude plnostěnný (plné žebro) – trouby i tvarovky budou odpovídat ČSN EN 13476-3. Jmenovitý rozměr potrubí DN, uváděný v projektové dokumentaci, znamená jmenovitý rozměr vztažený k vnitřnímu průměru, tj. DN/ID.

Potrubí PVC – odbočky pro domovní přípojky

Trubní materiál

Potrubí PVC bude použito pouze pro odbočky pro domovní přípojky a to profily DN 150 a DN 200.

Potrubí bude splňovat požadavky normy ČSN EN 1401-1. Potrubí bude z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, zatřídění SDR34 dle normy ČSN EN 1401-1. K systému budou použity originální tvarovky SDR34 z PVC U s prokazatelnou příslušností k systému, u vyšší kruhové tuhosti SN12 bude i u tvarovek SDR34 zesílená stěna. Trubní materiál bude ekologicky nezávadný, plně recyklovatelný, bez použití stabilizátorů na bázi těžkých kovů.

Odpověď č. 2/IX:

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí, které bude odpovídat specifikacím polypropylénového potrubí uvedeným v příloze "Technické a uživatelské standardy".

Ohledně domovních přípojek platí odpověď č.1/VIII uvedená v dodatečných informacích č. VIII.

Dotaz č. 3/IX:

Ve výkazu výměr v stavebním objektu SO 01.1 HTÚ a sadové úpravy v oddíle 91, p.č. 17 911 13 (Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového). Dle popisu položky se jedná pouze o montážní položku. Žádáme zadavatele o doplnění materiálu do výkazu výměr.

Odpověď č. 3/IX:

Položka č.17 zmíněná v dotazu je v pořádku. Příslušná položka k položce č. 17 je položka č.20, kde je nesprávně uvedeno, že se jedná o montáž atyp. konstr.. Ve skutečnosti se jedná o dodávku materiálu na zábradlí – viz příloha D.1.1.01-6 Výkaz ploch a kubatur, pol.č. D9 na kterou text uvedený v položce č.20 odkazuje.

Obsah položky 20 považujeme tímto za vysvětlený a s ohledem na to, že v kontextu uvedené přílohy D.1.1.01-6 a specifikace konkrétní položky v ní, na kterou položka č.20 soupisu prací odkazuje je předmět této položky soupisu prací zcela zřejmý, ponecháváme soupis prací beze změny. Uchazeči ocení položku 20 ve smyslu této odpovědi.

Dotaz č. 4/IX:

Dle zadávacích podmínek v bodě 9.1.1.2. požadujete k prokázání technických kvalifikačních předpokladů osvědčení objednatelů mimo jiné i:

- minimálně 1 osvědčení musí zahrnovat výstavbu nové tlakové kanalizace v délce 2 km

Je možno tento požadavek nahradit výstavbou nového výtlačného kanalizačního potrubí v délce min. 2 km?

Odpověď č. 4/IX:

Platí požadavek na doložení osvědčení zahrnující výstavbu tlakové kanalizace v délce 2 km s tím, že tlaková kanalizace je i výtlačná (každá kanalizace používaná na principu zvýšení tlaku).

Dotaz č. 5/IX:

Je možno tento požadavek nahradit výstavbou nového vodovodního řadu v délce min. 2 km?

Odpověď č. 5/IX:

Není možno nahradit osvědčením na výstavbu vodovodu, výstavba vodovodu je uvedena pouze jako opční právo a nemusí se tudíž realizovat.

Dotaz č. 6/IX:

Proč požadujete minimálně 1 osvědčení, které musí zahrnovat výstavbu nové tlakové kanalizace v délce 2 km, nestačí dle zákona jen 310,86 m?

Odpověď č. 6/IX:

Požadavek míří na kanalizaci prováděnou z menších profilů na principu zvýšení tlaku, nejedná se tedy pouze o „tlakovou“ kanalizaci s napojením na domovní čerpací stanice. Cílem je prokázání provádění obdobné stavby kanalizace (každá kanalizace používaná na principu zvýšení tlaku, tj. tlaková = výtlačná).

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti