

Investor:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ	Zodpovědný projektant: <b>JANA BEZDĚKOVÁ</b> ČKAIT - TV02-1220069 tel: 604 705 966 e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com DS: z4ind62	
Místo stavby:	DOLNÍ NĚMČÍ	1	
Název stavby:  DOLNÍ NĚMČÍ, UL. NA VÝSLUNÍ I - OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU C-1		Stupeň	DPZ+ DPS
		Datum	01/2026
		Formát	
		Měřítko:	
Název výkresu: A - PRŮVODNÍ LIST		Č.zakázky/výkresu: 2026-VK-001 A	Č.paré:

**DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH TECHNICKÝCH OBJEKTŮ**

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.

**NÁZEV STAVBY: Dolní němčí, ul. Na Výsluní I – oprava vodovodního řadu C-1**

## **A. Průvodní list**

**Stavebník:** Slovácké vodárny a kanalizace, a.s

**Místo stavby:** k.ú. Dolní Němčí (592145)

**Kraj:** Zlínský

**Stavební úřad:** Uherské Hradiště

## **OBSAH PRŮVODNÍHO LISTU**

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....	2
A.1.1 Údaje o stavbě .....	2
A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	3
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	3
A.3 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMĚCH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	3

## **A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

### **A.1.1 Údaje o stavbě**

- a) název stavby: Dolní Němčí, ul. Na Výsluní I – oprava vodovodního řadu C-1
- b) místo stavby: Zlínský kraj, k. ú. Dolní Němčí, parcelní čísla pozemků (viz př. č.1)
- c) předmět projektové dokumentace:

Jedná se o stavbu trvalou. Projekt zahrnuje opravu části vodovodního řadu C-1 DN100. Součástí opravy jsou rovněž úseky souvisejících řadů C, C-4 a C-5, které jsou uloženy pod komunikací. Oprava bude provedena v předstihu před plánovanou revitalizací zpevněných ploch v ulici, a to asfaltové komunikace a chodníků. Oprava komunikace a chodníků je plánovaná na únor/březen 2026. Před uvedeným termínem bude provedena oprava vodovodu a přepojení přípojek. Stavba bude probíhat bezvýkopovým způsobem (např. HDD), otevřený výkop bude v místech manipulačních jam protlaků, v místech přepojení vodovodních přípojek a budou provedeny kopané sondy na vytýčených ostatních IS. Zanedbatelná část řadu C-1 bude uložena do pažené rýhy. Oprava bude provedena z dvouvrstvého polyetylénu PE100 RC SDR11. Oprava řadu C-1 má svůj začátek v křižovatce ulic Na Výsluní I a Nad Kostelem. Je vedena mimo komunikaci, cca 15 cm od obrubníku. Řad protlakem komunikaci přechází do místa, kde je na něj napojeno potrubí řadu C-5. Současně s 1. částí opravy řadu C-1 bude provedena výměna potrubí řadu C-5 přes budoucí novou komunikaci.

2. část opravy řadu C-1 souvisí s výměnou části řadu C-4 v křižovatce ulic Na Výsluní II u domu č.p. 751. Zde bude rovněž provedena výměna potrubí řadu C-4 v rozsahu budoucí revitalizace zpevněných ploch.

#### **Oprava jednotlivých úseků vodovodních řadů:**

**C-1 – 1. část PE100 RC SDR11, d110, dl. 100,2 m**

**C-1 – 2. část PE100 RC SDR11, d110, dl. 2,1 m**

**C PE100 RC SDR11, d160, dl. 14,7 m**

**C-4 PE100 RC SDR11, d110, dl. 56,7 m**

**C-5 PE100 RC SDR11, d110, dl. 17,0 m**

**Na opravované potrubí bude přepojeno celkem 8 ks přípojek z PE40 d32.**

V současné době je v ul. Na Výsluní prováděna přeložka nadzemních vedení NN do země. V projektové dokumentaci není uvedena trasa podzemních vedení, ale jen předpokládaná trasa podle vedení nadzemního. V době realizace opravy vodovodu budou již odstraněny sloupky pro nadzemní vedení NN a budou do k dispozici nové trasy. Je bezpodmínečně nutné trasu kabelů NN před zahájením opravy vodovodu vytýčit!!

### **A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

- a) Jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, sídlo a IČ:  
Jana Bezděková,  
IČ: 44893811,  
Tř. 1. máje 1665, 753 01 Hranice
- b) Jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsaný v ČKAIT:  
Jana Bezděková  
(ČKAIT TVO2-1202069), *autorizovaný Technik staveb vodního hospodářství a krajin. inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické*
- c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí, včetně čísla, pod kterým je zapsaný v ČKAIT:  
Jana Bezděková  
(ČKAIT TVO2-1202069), *autorizovaný Technik staveb vodního hospodářství a krajin. inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické*
- d) Jméno a příjmení autorizovaného zeměměřičského inženýra včetně čísla položky, pod kterým je vedený u ČKZ (AZI): Č. ÚO 1023,  
Ing. Petr David

### **A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

- Jako základní podklad - geodetické zaměření lokality včetně topologie IS v lokalitě převzato z datového skladu DTM
- nové geodetické výškopisné a polohopisné zaměření lokality zaměřené autorizovanou osobou, z tohoto podkladu byla zpracována situace s výškopisem, která je v souřadnicích S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,
- digitální katastrální mapa (DKM) v digitální formě z veřejně přístupného informačního systému ČUZK,
- informace o vlastnících dotčených pozemků z výpisu katastru nemovitostí IS ČUZK,
- informace poskytnuté zástupci objednatele a požadavky vzešlé z výrobních výborů, vedených v rámci předprojektové a projektové přípravy,
- stanoviska dotčených orgánů státní správy a technické a dopravní infrastruktury,
- průzkum v místě stavby,
- přípojkové listy,
- fotodokumentace,
- podklady z GIS provozovatele – Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

### **A.3 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMĚCH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

- a) Hloubka stavby: 1-3 – 2,0 m
- b) Výška stavby: 0,0 m
- c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: 0
- d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby: 02/2026

V Hranicích 01/2026

Vypracovala: Jana Bezděková (ČKAIT TVO2-1202069)

gsm: 604 705 966

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com

Seznam parcel dotčených opravou vodovodu							
č.	č. parcely	k.ú.	vlastník dotčené parcely	LV	druh pozemku (způsob využití)	způsob ochrany	výměra [m <sup>2</sup> ]
1	1257/1	DOLNÍ NĚMČÍ (629839)	Obec Dolní Němčí, Nivnická 82, 68762 Dolní Němčí	10001	ostatní komunikace, ostatní plocha	chráněná značka geodetického bodu	47453
2	st.845		Popelka Zdeněk, Na Výsluní I 734, 68762 Dolní Němčí	615	zastavěná plocha a nádvoří	nesoulad se skutečným stavem- nezapsaná stavba ZDŘ-278/2024-742	615
3	st.550		MK, spol. s r.o., Na Výsluní I 426, 68762 Dolní Němčí	2170	zastavěná plocha a nádvoří	nesoulad se skutečným stavem- nezapsaná stavba ZDŘ-233/2016-742	340
4	1258/129		Obec Dolní Němčí, Nivnická 82, 68762 Dolní Němčí	10001	ostatní komunikace, ostatní plocha	—	22884