

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

ze dne 14. 4. 2014

pro zadávací řízení na stavební práce

„Rekonstrukce stanice pro zraněné a handicapované živočichy“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

v režimu užšího řízení

zadavatelem:

ZO ČSOP Polabí, Pátek 56, 290 01 Poděbrady IČ: 70843473 zastoupen Lubošem Vaňkem,
předsedou

DOTAZY UCHAZEČŮ

Přesná znění dotazů jsou přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č.1:

V průvodní technické zprávě se píše o demolici stávajících objektů, výkazy výměr tyto práce neosahují, kdo bude tyto práce provádět?

U SO01, SO02, SO03 a SO04 nejsou uvedeny u klempířských výrobků okapní plechy pod pojistnou střešní folii, budou požadovány?

U objektu SO01 v položce 276 je chybně uveden počet lemování. Lemování kombi oken bude pouze 11 ks.

V elektroinstalaci u SO01, SO02 a SO03 schází zemní práce pro uvedené kabely

kabel AYKY 3x 120 + 70	1300m
kabel CYKY 3x50+35	70m
kabel CYKY 4B x 10	240m
kabel CYKY 4B x 16	70m
CYKY 4B x 16	240m

V elektroinstalaci u SO01 schází

parkový stožár bezpaticový, s rozvodnicí, 5m,	2ks
---	-----

Přesuny hmot - u všech stavebních objektů v části PSV je sloupec výměra vyplněn 0. Mají být vícepráce oceněny dle standardů ÚRS s tím, že mohou být tyto nulové položky přepsány?

Odpověď:

Tyto nejasnosti byly zahrnuty do opraveného výkazu výměr. Nulové položky je třeba přepsat. **Žádná z položek nesmí být naceněna na 0 Kč.**

Dotaz č.2

V Souhrnné technické zprávě je zmíněna demontáž stávajících objektů hájenky, dřevěné kůlny, atd., vybudování oplocení areálu, sadové a terénní úpravy. K těmto činnostem nebyla v dodaných podkladech nalezena výkresová část a tyto činnosti nejsou ani součástí výkazu výměr.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci těchto činností, případně o doplnění projektové dokumentace pro řádné ocenění kompletního díla.

V jakém rozsahu (množství) a kam má uchazeč tyto činnosti ocenit v dodaném výkazu výměr?

Odpověď:

Viz odpověď výše.

Zadavatel nepřesnosti uznává a vydává tímto **NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**. Změněné a doplněné položky jsou označeny barevně. Jedná se především, ne však výhradně, o demoliční práce.

Vzhledem k výše uvedeným změnám zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek na 22.4.2014
Ostatní údaje zůstávají v platnosti.

Zástupce zadavatele