

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10 a 11

Název veřejné zakázky:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Zadavatel:	Město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičín dne 16. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 11. 8. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla předána zpracovateli PD k vyjádření. Po obdržení stanoviska zpracovatele PD bude sděleno vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel následně dle § 98 nebo § 99 zákona přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 10:

- 1) SO 101 Komunikace a chodníky. V Technické zprávě je uvedeno : „Asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch může být považována za znovuzískanou asfaltovou směs. Znovuzískaná asfaltová směs může být považována za vedlejší produkt a nikoliv odpad, pokud budou splněna kritéria a požadavky dle vyhlášky č. 130/2016 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Aby bylo možné považovat znovuzískanou za vedlejší produkt, musí být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací....“ Žádáme zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování popř. bourání na této stavbě již ve fázi výběrového řízení tak, aby všichni účastníci měli stejné podmínky k ocenění prací na tomto objektu a mohli se již v této fázi rozhodnout, jak naložit s odfrézovaným materiálem. Zatřídění vyfrézovaného materiálu výrazně ovlivňuje cenu prací, protože určuje způsob využití asfaltové směsi například k recyklaci. Dále má zatřídění vliv na určení výše skládkového za nepotřebnou asfaltovou směs s vysokým obsahem dehtu.
- 2) SO 510 Teplovod. Jedná se o nesoulad v dokumentaci ohledně materiálu potrubí. Ve výkresu je požadováno potrubí plastové a ve specifikaci ocelové. Žádáme o upřesnění údajů požadovaného materiálu potrubí horkovodu

Dotaz č. 11:

- 1) V objektech SO 410 a SO 411 je uvedena položka 02950.R OSTATNÍ POŽADAVKY - UZAVÍRÁNÍ VĚCNÝCH VZTAHŮ A BŘEMEN. Jaké práce jsou zahrnuty v této položce? Dle našeho názoru si věcná břemena (služebnost IS) musí zřizovat vlastník samotné inženýrské sítě.

- 2) V technické zprávě v projektové dokumentaci pro objekt SO 101 je uvedeno, že zemní plán bude zlepšena vápnem do hloubky 0,5 m. Celková plocha zemní pláň je však mnohem vyšší, než je uvedena výměra pro zlepšení zemní pláň. Žádáme o vysvětlení, jaká část pláň je uvažována zlepšit nebo zda je pouze odhad.
- 3) V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že budou prováděny lokální sanace zemní pláň, a to výměnou za ŠD 0/63 v mocnosti 0,5m. Tato informace již však není uvedena v technické zprávě pro objekt SO 101 a nejsou uvedeny ani položky v RZP. Žádáme o vyjasnění těchto nesrovnalostí.
- 4) Množství odpadů za celou stavbu uvedené v příloze STZ (tabulka recyklace) neodpovídá množství v jednotlivých objektech. I uvedené množství odvezeného odpadu (20% z celkového množství vybouraných hmot) nesouhlasí. V technické zprávě projektové dokumentace je uvedeno:

Veškerý výkopek ze zastavěné oblasti, vybourané hmoty a stavební suť určená k recyklaci, bude odvážen na mezideponii v areálu bývalých kasáren – dojezdová vzdálenost do 2 km. Vybourané hmoty budou přednostně recyklovány, teprve nerecyklovatelné hmoty a přebytečný výkopek budou následně uloženy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Příslušné skládky včetně dopravních tras si zajišťuje zhotovitel.

Na základě této informace žádáme zadavatele o stanovení množství a jednotlivých druhů odpadů, které budou odváženy na skládku, a to z důvodu zachování rovných informací pro všechny účastníky veřejné zakázky.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města

