

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912
Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „Zadavatel“)

k veřejné zakázce s názvem:

**„REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚTNÍ V AREÁLU
ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“**

(dále jen „veřejná zakázka“)

činí následující

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

V Praze dne 22. 3. 2021

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podmínkami Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu Zadavatele dne 3. 3. 2021 poskytuje Zadavatel následující vysvětlení:

Dotaz č. 5 ze dne 19. 3. 2021:

„Dobrý den, zasílám Vám dotaz k VŘ na akci „REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ V AREÁLU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“ :

*část rozpočtu ÚT - nesouhlasí výkaz výměr pro přeidzol s projektovou dokumentací (pol.č.10-29)
děkuji za odpověď“*

Odpověď:

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že ve výkazu výměr nebylo započteno potrubí ve stávajícím kanálu uvnitř objektu ke kotelně. Jinak platí údaj uvedený pod položkou č. 20 v příloze č. 6 část „ústřední vytápění“. Rozměry jsou tedy následující:

*„Předizolované potrubí pro bezkanálový rozvod – Trubka 12m 60,3*3,2/125 IPS – ks(m) 106“*

V souvislosti s Vaším dotazem nebude měněna zadávací dokumentace ani její přílohy, neboť toto vysvětlení považujeme za dostatečné.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.