

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- Vypínač č.1

● Tlačítkový ovladač č.1/0

~ Vypínač č.5

~ Vypínač č.6

~ Vypínač č.7

~ Vypínač č.6+6

~ Zásuvka 230V 16A

~ Zásuvka 230V 16A s přepětovou ochranou

~ Zásuvka 400V

~ Anténní zásuvka

~ Zásuvka pro sdělovací zařízení

~ Elektrický vývod

~ Elektrický vývod 1F

~ Elektrický vývod 3F

~ Termostat topné rohože

~ Ventilátor

~ Autonomní detektor kouře
- ☒ Ovladač venkovních žaluzií

☒ Pohon venkovních žaluzií

☒ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem

☒ Prostorový termostat

☒ Světelný vývod stropní

☒ Světelný vývod nástěnný

☒ Pohybové čidlo

☒ Nouzové svítidlo

☒ Uzemnění

☒ Rozvaděč silnoproudu

☒ Rozvaděč slaboproudu - RACK

☒ Střídač fotovoltaické elektriny

☒ Access point

☒ Čidlo CO2

☒ Čtečka karet/čipů

POZNÁMKA:
PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNICI, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODÍČI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE,
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.
VŠEKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ !
V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELAŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝMI POŠKOZENÍM
V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLÁDány DO CHRÁNICŮ S DOSTATEČNOU MECHANICKOU
ODOLNOSTÍ!
PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVEK A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODSOUHLASIT S INVESTOREM POPŘ. ARCHITEKTEM NA STAVBĚ
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVEK A VÝVODŮ PRO KUCHYŇ BUDE UPŘESNĚNA DLE PROJEKTU KUCHYŇNĚ

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
A	Kruhové designové LED svítidlo, přisazené/zdvížené, opalový kryt, Ø 400mm	1 x LED, 28W, 3300lm, Ra80, 4000K	38
B	Kovové LED průmyslové svítidlo, opalový kryt, IP54, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 33W, 4000lm, Ra80, 4000K	7
C	Vestavní liniové svítidlo se speciální optikou, černý reflektor s čočkami 50°	1 x LED, 23W, 3050lm, Ra80, 4000K	143
D	Vestavní liniové LED svítidlo, Eloxovaný hliníkový profil	1 x LED, 23W, 3100lm, Ra80, 4000K	31
E	Přisazené protipánčivé LED svítidlo IP41, 3W 330lm baterie min. 1h	1 x LED, 3W, 330lm	22
	Přisazené nouzové LED svítidlo s plibogramem pro osvětlení nouzových cest IP42, 2W 150lm, baterie min. 1h	1 x LED, 2W, 150lm	26

S-JTSK / Bpv ±0,00 = 193,90

MŠ KOVÁŘSKÁ II

REKONSTRUKCE OBJEKTU

U ŠKOLICKÝ 2176/1, 2177/3

OBJEDNATEL

MČ PRAHA 9

ZHOTOVITEL, GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ArtStat s.r.o.

Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ: 00063894

Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 03613755

STUPEŇ DOKUMENTACE

DPS/DVZ

DATUM

12 / 2025

ZHOTOVITEL, SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI

HL PROJEKT s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Lukáš Lev

VYPRACOVAL

Miroslav Šobek, Jiřím Koutník

SPECIALIZOVANÁ ČÁST

D1.2.5 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

OSAH

PÚDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ

rev1 20260916

OBJEKT

SO-01

MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.2.5.2.5

RAZITKA, PODPIS

PARÉ