

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II

Název	Městys Brozany nad Ohří
Sídlo	Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81
Zastoupený	Ing. Václavem Beštou
IČ	00263397
DIČ	CZ00263397

Název veřejné zakázky	Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství
Evidenční číslo VZ	485653
Druh zadávacího řízení	užším řízení dle § 21 odst. 1 písm. b) a § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“) na stavební práce

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona.

Městys Brozany nad Ohří, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, oznamuje, na základě dotazu uchazeče, dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky, které se týkají výkazu výměr k ocenění.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr v SO 02 je položka v řádku 82 – výšková úprava stávajících vrat. V SO01 jsou však dodávána garážová vrata nová. Chtěli bychom se Vás zeptat, zda se nejedná o položku duplicitní? V projektové dokumentaci jsme jiná vrata nenašli.

Odpověď č. 1

Ano, jedná se o duplicitní položku. Výšková úprava stávajících vrat není položkou k ocenění.

Zadavatel současně s touto dodatečnou informací uchazečům v příloze přikládá opravený výkaz výměr (bez položky s názvem výšková úprava stávajících vrat), který uchazeči závazně použijí pro podání cenové nabídky na danou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr v SO 02 jsou zmiňovány pouze kabelové chráničky, nikoliv přeložky kabelových tras. V PD o tomto není zmínka, prosíme o bližší specifikaci kabelových žlabů a prací souvisejících.

Odpověď č. 2

Nutné ocenit výkaz výměr, jedná se o stávající kabeláž, jež bude odhalena, opatřena kabelovými chráničkami a zasypána. Tyto chráničky je nutné osadit z důvodů vyměnitelnosti kabeláží bez zásahů do komunikací.

Dotaz č. 3

Projektová dokumentace neřeší v oddíle silnoprůdu připojení objektu od elektroměru na veřejnou síť. Má se tedy za to, že přívodní kabel zůstává stávající?

Odpověď č. 3

Ano, přívodní kabel zůstává stávající. VV elektroinstalace beze změn.

Dotaz č. 4

V části přeložka elektroinstalace jsou uzamčené buňky dopravné, cestovní výlohy, ekologická likvidace odpadu, mají se tyto náklady rozpočítat do položek, popř. žádáme o odemčení tohoto souboru pro možnosti dopisování hodnot.

Odpověď č. 4

Ano, položky dopravného, cestovních výloh a ekol. likvidace zahrnout do nákladů. VV zůstává beze změn.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr nelze měnit výši vedlejších rozpočtových nákladů. Rozumí se tím, že tyto hodnoty jsou pevně dané, popř. žádáme o odemčení tohoto souboru pro možnosti přepisování těchto hodnot.

Odpověď č. 5

Ano, hodnoty vedlejších rozpočtových nákladů jsou pevně dané a neměnné. VV zůstává beze změn.

V případě, že uchazeč již odeslal svoji nabídku zadavateli na tuto veřejnou zakázku, bude mu na základě písemného vyžádání podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, jeho nabídka zaslána zpět na uvedenou adresu. Toto vyžádání musí být směrováno zadavateli:

Městys Brozany nad Ohří

Zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou

Palackého náměstí 75

Brozany nad Ohří 411 81

V případě, že uchazeč podá dvě nabídky na stejnou veřejnou zakázku, bude se jednat o variantní řešení, které dle Zadávací dokumentace není přípustné. Tato skutečnost by vedla k vyřazení obou nabídek uchazeče a následném vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

V souvislosti s touto změnou zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání obálek s nabídkami a také stanovuje nový termín otevírání obálek s nabídkami. Místo pro podání nabídek a pro otevírání obálek s nabídkami zůstává stejné dle Výzvy k podání nabídek.

Nový termín lhůty pro podání nabídek: 9. 7. 2014 do 09:00 hod.!

Nový termín otevírání obálek s nabídkami: 9. 7. 2014 v 09:01 hod.!

Zpracováno na základě informací poskytnutých zadavatelem.

Příloha:

- Slepý rozpočet - Volnočasové centrum HZS - výkaz výměr k ocenění

S pozdravem

V Brozanech nad Ohří, dne 2. 7. 2014



Ing. Václav Bešta

Starosta

Městys Brozany nad Ohří