

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel

Městská část Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Název veřejné zakázky

MŠ Kovářská II. – novostavba mateřské školy včetně demolice stávajícího objektu

Druh veřejné zakázky

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Ev. č. VVZ

Z2026-046448

Na zadavatele se v nadepsaném zadávacím řízení dne 06.10.2026 obrátil skrze datovou zprávu zaslanou přes profil zadavatele jeden z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel níže v zachované zákonné lhůtě reaguje:

Žádáme zadavatele o vysvětlení následujících dotazů:

1. U položek níže prosíme o upřesnění, kde má být akustická izolace montována. Respektive v jakých místnostech je izolace uvažována.

205	K	714111	Montáž akustické izolace - vodorovná	m2	6,400
	VV		"belar"+1,45*4,0		5,800
	VV		"elodur"+0,5*1,2		0,600
	VV		Součet		6,400
206	M	550101	akustická izolace (belar 0,9) tl 25 mm	m2	6,090
	VV		5,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,090
207	M	550102	akustická izolace (elodur) tl 15 mm	m2	0,630
	VV		0,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,630
208	K	714112	Montáž akustické izolace - svislá	m2	9,000
	VV		"belar"+1,8*5,0		9,000
209	M	550111	akustická izolace (belar 0,8) tl 15 mm	m2	9,450
	VV		9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		9,450

Odpověď zadavatele: Jde o akustickou izolaci pod ŽB hlavním schodištěm – viz výkresová dokumentace statika.

2. V DI 6 je tento dotaz a odpověď, ve které je odkázáno na D.1.1.b.11 Detaily – doplnění, ale příloha u DI chybí. Prosím doplnit.

9. Prosíme o doplnění technické specifikace akustického rezonátoru OV/17

*Odpověď zadavatele: Doplněn výkres, který je přílohou tohoto vysvětlení:
D.1.1.b.11 Detaily - doplnění - NFR rezonátor 20260916.pdf Technická
specifikace viz popis D.1.1.a.2 Skladby konstrukcí.pdf a MŠ_Kovářská II -
Prostorová akustika interier_240613_komplet.pdf*

Odpověď zadavatele: Doplnění výkres je přílohou tohoto vysvětlení.

3. Prosíme o potvrzení přesného systému dekorativní fasády se vzhledem kletovaného betonu a požadovaného vzorkování.

Odpověď zadavatele: Není vhodné, aby v rámci zadávacího řízení projekt označoval konkrétní systém. Předpoklad běžného vzorkování barevnosti a povrchu fasády - vzorky 0,5x0,5-1x1m, cca 8ks. Bližší specifikace omítky viz níže:

- Dvouvrstvá venkovní omítka silikonová
- zrnitost 1,5 mm + dekorativní stěrka
- povrch se vzhledem kletovaného betonu (předpoklad: zatažená hladítkem + přebroušení)
- probarvená – světlá cihlově béžová (ref: STO Y138510)

4. U mozaikové omítky uvádí výkaz hrubozrnnou úpravu, technická zpráva jemnozrnnou – která varianta platí?

Odpověď zadavatele: Platí jemnozrnná varianta.

5. Prosíme o potvrzení, že výměry a výšky omítek pokrývají požadavky projektu, včetně akustické omítky tloušťky 15 mm na obou stranách stěny mezi místností 1.06 a hernou. Je horní akustické a požární napojení příček zahrnuté v položkách zdiva, nebo má být oceněné samostatně? V druhém případě prosíme o délky a skladbu.

Odpověď zadavatele: Výšky omítek odpovídají požadavkům projektu. Napojení příček bude zohledněno v položkách zdiva.

6. V soupisu KZS vychází montáž vnějšího izolantu na 749,670 m², zatímco barevná penetrace a finální omítky na 805,054 m². Prosíme o vysvětlení rozdílu a potvrzení započtení ostění a dalších návazností.

Odpověď zadavatele: Ve výpočtu plochy omítky a penetrace jsou zohledněna ostění (a žaluzie) – viz výpočet uvedený ve VV.

Příloha: - výkres

V Praze dne 8. října 2026

JUDr. Petr Suchomel, zástupce zadavatele