

10



	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PP DN250 SN8
	VÝTLAK ČERPAČÍCH STANIC PE100 SDR17 PN10
	PŘÍPOJKY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ - POTRUBÍ PVC DN150 SN8
	ELEKTRICKÉ NÁPÁJENÍ ČOV
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ČOV PE100 SDR17 PN10 40°2,4

RŠ-A1-01
typ 400

RŠ-A1-01
typ 1000

Revizní plastová kanalizační šachta DN400, určená pro domovní přípojky, litinový poklop s teleskopickým nástavcem. (A1 = označení větve, 01 = číslo šachty). Způsob uložení dna a způsob osazení poklopu ve zpevněných plochách musí být takové, aby vyhovělo pro těžké zatížení SLW 60.

Revizní železobetonová kanalizační šachta DN1000, litinový poklop D40. (A1 = označení větve, 01 = číslo šachty). Způsob uložení dna a způsob osazení poklopu ve zpevněných plochách musí být takové, aby vyhovělo pro těžké zatížení SLW 60.

[illegible]

ŽIVČNÍK VOZOVKA - KOMUNIKACE PRO ČOV

netuňák, lehká silniční konstrukce, vhodná pro všechny skupiny v úvahu připadajících vozidel
odolná před účinky promrzání a jarního tání, v osvětlené skládě

- Penetrační makadam	PM	90 mm
- Šterkodř frakce 8/16	SD	150 mm
- Šterkodř frakce 16/32	SD	150 mm
Celkem		390 mm

OPRAVA VOZOVEK - RÝH PRO IS	
netuňá, nepropustná, účinná silniční konstrukce, vhodná pro všechny skupiny v úvahu připadající vozidel, odložené před účinnou promrzání a jarního tání, v osvědčené skladbě	
- Beton asfaltový sřídezný AB S I	40 mm
- Beton asfaltový hrubozrný ABH I	60 mm
- Obalované kamenivo OK I	90 mm
- Štěrkodř. ŠD	250 mm
Celkem	440 mm

PŘEHLED PROJEKTOVÝCH KAPACIT			
DRUH	OZN.	DĚLKA	MATERIÁL
STOKOVÁ SÍŤ			
GRAVITAČNÍ STOKA	S	23,11 m	PP DN250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	A	298,31 m	PP DN250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	A-1	150,00 m	PP DN 250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	A-2	70,00 m	PP DN250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	A-3	50,00 m	PP DN 250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	B	260,24 m	PP DN250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	C	150,00 m	PP DN 250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	D	261,11 m	PP DN 250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	D-1	20,89 m	PP DN 250 SN8
GRAVITAČNÍ STOKA	D-2	90,00 m	PP DN 250 SN8
CELKEM		1 373,66 m	
ODPAD Z ČOV			
GRAVITAČNÍ STOKA	O	13,95 m	PP DN 250 SN8

STOKA A-3

STOKA A-2

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILOŠ CHARVÁT		MAREK CHARVÁT VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE Třebická 854/14, 594 01 Velká Meziříčí IČO 704 434 75 +420 776 814065 imvc@imvc.cz www.imcobaots.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILOŠ CHARVÁT		
VYPRACOVAL	MAREK CHARVÁT		
KRESLIL	MAREK CHARVÁT		

KRAJ	VYSOČINA	OBEC	OKAREC
STAVEBNÍ ÚŘAD	NÁMĚST NAD OSL.	K.Ú.	OKAREC
INVESTOR	OBEC OKAREC 675 02 OKAREC, okružní TRÉBČ		



NÁZEV STAVBY	KANALIZACE A ČOV OKAREC		
PŘÍLOHA	D.1	STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NÁZEV VÝKRESU				STUPEŇ	
CELKOVÁ SITUACE M 1:200 - 2/8				DPS	
				ZDROJ	
				2013-11-03 Karpatská Chemik, s.p.	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
					D.1.4
				ZAK.ČÍSLO	2013-11-03

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH (S VYJÍMKOU DAT POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELEM) JE DUŠEVNÍ VLASTNÍKSTVÍ FIRMY ING. MILOŠ CHRATÝ - IČ, MOU HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZÍŘÍČ, IČ 860638202. OBJEDNATEL TUTO DOKUMENTACI JE OPRAVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM, VYPLYVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLUVY BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ. JINÍ OSOBY (FYZIKÉ / PRÁVNÍKÉ) NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOHLAŠENÍ OBJEDNATELE OPRAVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI JAKOLIV VYUŽÍVAT. KOPÍROVATĚ PŘÍSTUPNÍM DALŠÍM OSOBÁM.