



Legenda:

- Nový kabel VO CTKY 4Bx25 mm²
- Nový kabel VO CTKY 4Bx16 mm²
- Nový kabel VO CTKY 4Bx10 mm²
- Nový stožár VO K10 m výška 10 m + svítidlo Schröder AMPERA MIDI 32 LED 71 W
- Nový stožár VO K8 m výška 8 m + svítidlo Schröder AMPERA MINI 24 LED 38 W
- Nový stožár VO K6 m výška 6 m + svítidlo Schröder AMPERA MINI 16 LED 36 W
- Nový stožár VO K5 m výška 5 m + svítidlo Schröder AMPERA MINI 8 LED 19 W
- Nový stožár VO K4 m výška 4 m + svítidlo Schröder AMPERA MINI 8 LED 14 W
- Stávající světlý bod
- ↑ Uzemnění drát FeZn ø 10 mm²
- Chránička TR PE ø 110

Napětiové soustava: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN-C
Ochrana samočinným odpojením od zdroje a pospojováním v soustavě NN, dle ČSN 33 2000-4-41.

Kabele uloženy s krytím 600mm pod chodníkem. V místech pod komunikací a vjezdy uložiti do PE chrániček ø110mm, pod komunikacemi s krytím 1000mm.

Kabele budou uloženy dle ČSN 332000-5-52 o ČSN 73 6005. Před započítím prací je třeba, aby investor zjistil výhledem o ochranu stávajících sítí.

V místě křížení s komunikací, vjezdu a ostatních sítí budou kabely uloženy v chráničcích pr. 110.

Oprava veřejného osvětlení bude rozdělena do dvou etap.
Rozdělení je uvedeno v technické zprávě.

Stručně		MĚSTO LOM		Ing. Jaroslav Mikulášek	
Zad. projektant:		Ing. J. Mikulášek		Donovinská 393/2a	
Projektant:		Ing. J. Mikulášek		149 00 Pohoří 4	
Číslo stávk:		172/28		tel. : 602 437 347	
Místní stávk:		172/28		e-mail: mikulaski@seznam.cz	
Investor:		Obec Lom, Neměštil Republiky 13, 435 11 Lom		Č. stávk:	
Schválitel:		XX		Datum:	
Město Lom		MĚSTO LOM		11/2017	
Oprava stávajícího veřejného osvětlení		Město Lom		Schválil: J. Mikulášek	
Situace - kabelové trasy		Situace - kabelové trasy		Číslo stávk:	
1: 500		1: 500		ENG02.6	