

Legenda:

- Nový kabel VO CYKY 4Bx25 mm2
- Nový kabel VO CYKY 4Bx16 mm2
- Nový kabel VO CYKY 4Bx10 mm2
- A

Nový stožár VO K10 m výška 10 m
+ svítidlo Schröder AMPERA MIDI 32 LED 71 W
- B

Nový stožár VO K8 m výška 8 m
+ svítidlo Schröder AMPERA MINI 24 LED 38 W
- C

Nový stožár VO K6 m výška 6 m
+ svítidlo Schröder AMPERA MINI 16 LED 36 W
- D

Nový stožár VO K5 m výška 5 m
+ svítidlo Schröder AMPERA MINI 8 LED 19 W
- E

Nový stožár VO K4 m výška 4 m
+ svítidlo Schröder AMPERA MINI 8 LED 14 W
- Z

Stávající světelný bod
- ↑

Uzemnění drát FeZn Ø 10 mm2
- Chráněná TR PE Ø 110

Napěťové soustava: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN-C
Ochrana samočinným odpojením
od zdroje a pospojováním
v soustavě NN, dle ČSN 33 2000-4-41.

Kabele uloženy s krytím 600mm pod chodníkem.

V místech pod komunikací a vjezdy
uložit do PE chráničků Ø110mm, pod
komunikacemi s krytím 1000mm.

Kabele budou uloženy dle ČSN 332000-5-52 o
ČSN 73 6005. Před započítím prací je třeba,
aby investor zjistil výhledem o ochranu stávajících sítí.

V místě křížení s komunikací, vjezdu a odtáhní sítí
budou kabely uloženy v chráničcích pr. 110.

Oprava veřejného osvětlení bude rozdělena do dvou etap.
Rozdělení je uvedeno v technické zprávě.

Schéma:		MĚSTO LOM		Ing. Jaroslav Mikulášek	
Zad. poskytnut:		Ing. J. Mikulášek		Donoňská 393/2a	
Projektant:		Ing. J. Mikulášek		149 00 Pohoří 4	
Číslo stávk:				tel.: 602 437 347	
Místní stávk:				e-mail: mikulask@186eznom.cz	

Lom u Moštu		Obec Lom, Město Lom		Číslo trasy:	
Investor:		Obec Lom, Město Lom		Číslo stávk:	
Schéma:		XX		Číslo trasy:	

Oprava stávajícího veřejného osvětlení
Město Lom
Situace - kabelové trasy