

Dotazy č. 2 na zadavatele týkající se veřejné zakázky „Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova“

Dotaz A) :

tímto žádáme o dodatečnou informaci, zda je potřeba u hliníkových dveří pol. H 01-10 skutečně dodržet a nacenit bezpečnostní 3-bodové zámky?

Do hliníkových dveří se totiž v praxi z 95% dává zámek jednobodový. Navíc 3-bodový zámek s panikovou klikou je velmi nestandardní a hlavně drahá záležitost (cca 12 tis. Kč/ks) - což se týká položek H 01-03 a H 05-07.

Odpověď zadavatele k dotazu A) :

Zadavatel trvá na nacenění hliníkových dveří dle výpisu hliníkových výrobků. Panikové vícebodové zámky jsou běžně v nabídce, u mateřských škol je kladen vysoký důraz na bezpečnost dětí.

V souladu s ustanovením §40 odst. (3) provádí tímto zadavatel prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 28.1.2015

na 30.1.2015 do 9:30 hod.

Otevírání obálek se uskuteční dne **30.1.2015** ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti Odboru investičního, Kounicova 67, 601 67 Brno, dv. č. 331.**

V Brně dne 26.1.2015

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB