

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka

„Stavební úpravy bytového domu Těchonín 177 a výstavba parkoviště“

zadávana formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Obec Těchonín

se sídlem: Těchonín 80, 561 66 Těchonín
IČO/DIČ: 002 79 633/CZ00279633
zastoupen: Josefem Sedláčkem, starostou obce
e-mail: starosta@techonin.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionállové, a.s.

se sídlem: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO/DIČ: 288 06 123/CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
e-mail: alena.zahradnikova@profesionallove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů.

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění typu ocelových zárubní, zda jsou navrženy pro zdění, nebo pro dodatečnou montáž.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že jsou ocelové dveřní zárubně navrženy pro zdění (způsob osazení zárubní je uveden v dalších položkách rozpočtu).

„Stavební úpravy bytového domu Těchonín 177 a výstavba parkoviště“

Dotaz č. 2:

Prosíme o upřesnění výplně bytových dveří, zda je požadována voštinová výplň nebo dutinková DTD.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že je v rámci výplně bytových dveří zásadní, aby byly dodrženy předepsané parametry (akustické, požární a tepelné) ve výkresové části "Truhlářské výrobky (okna a dveře)". To zda je splní dveře s voštinovou nebo dutinkovou výplní je záležitostí výrobce dveří.

Dotaz č. 3:

Žádáme o vysvětlení pojmu „seříznutí dveřních křídel kompletizovaných“, zda se jedná o zkrácení výšky dveřních křídel dle skutečné stavební připravenosti?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, jedná se o zkrácení výšky dveřních křídel při kompletaci (jedná se o ceníkovou položku).

Dotaz č. 4:

Dle výpisu výrobků jsme zaznamenali možnou nesrovnalost v počtech dveří: u rozměru 700 × 1970 mm o 2 ks navíc (pravděpodobně pozice T10 a T11), u rozměru 800 × 1970 mm o 1 ks navíc (pravděpodobně pozice T15) Děkuje za Vaše vyjádření a upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že je nutné dodržet počet dveří uvedený v položkovém rozpočtu, který je pro všechny účastníky zadávacího řízení závazný.

V Hradci Králové, dne 09.02.2026

Alena Zahradníková

Digitálně podepsal Alena

Zahradníková

Datum: 2026.02.09 14:27:20 +01'00'

Profesionálové, a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele (na základě plné moci)