

RETENČNÍ OBJEKT RO2

UŽITNÝ OBJEM – 2,3 m³
12 KS ECOBLOC ALIAXIS
2 KS V ŘADĚ, 3 ŘAD, 2 VRSTVY
ÚROVEŇ TERÉNU – 529,72–529,79
VTOK DO OBJEKTU PVC150 – 528,64
ODTOK Z OBJEKTU PVC150 – 528,12
DNO OBJEKTU – 528,60
VRCH OBJEKTU – 528,68
DNO VÝKOPU – 527,80
NA VTOKU DO RO3 ŠACHTA VARIO 800
S FILTRAČNÍM KOŠEM
NA ODTOKU Z RO3 ŠACHTA VARIO 800
S REGULAČNÍM PRVKEM – ODTOK 2 L/S

SO 301–DEŠŤOVÁ KANALIZACE

37,50 M DN150 PVC SN12, SPÁD MIN. 1,0%

RETENČNÍ OBJEKT RO1

UŽITNÝ OBJEM – 3,1 m³
16 KS ECOBLOC ALIAXIS
4 KS V ŘADĚ, 2 ŘADY, 2 VRSTVA
ÚROVEŇ TERÉNU – 530,13–530,22
VTOK DO OBJEKTU PVC150–528,74
ODTOK Z OBJEKTU PVC150–528,42
DNO OBJEKTU – 528,30
VRCH OBJEKTU – 528,98
DNO VÝKOPU – 528,10
NA VTOKU DO RO1 ŠACHTA
VARIO 800 S FILTRAČNÍM KOŠEM
NA ODTOKU Z RO1 ŠACHTA
VARIO 800 S REGULAČNÍM PRVKEM
ODTOK 2 L/S

RETENČNÍ OBJEKT RO3

UŽITNÝ OBJEM – 3,1 m³
16 KS ECOBLOC ALIAXIS
2 KS V ŘADĚ, 4 ŘADY, 2 VRSTVY
ÚROVEŇ TERÉNU – 529,49–529,57
VTOK DO OBJEKTU PVC200 – 527,90
ODTOK Z OBJEKTU PVC150 – 527,58
DNO OBJEKTU – 527,46
VRCH OBJEKTU – 528,14
DNO VÝKOPU – 527,26
NA ODTOKU Z RO4 ŠACHTA VARIO 800
S REGULAČNÍM PRVKEM – ODTOK 4 L/S

LEGENDA SÍTÍ

- Rozvody pitné vody - Vodakva a.s. - stávající
- Kanalizace jednotná - Vodakva a.s. - stávající
- Kanalizace dešťová - Vodakva a.s. - stávající
- Podzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající
- Nadzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající
- Podzemní vedení VN do 35 kV - Čez a.s. - stávající
- Nadzemní vedení STA - CETIN a.s. - stávající
- Optické kabely - CETIN a.s. - stávající
- Optické kabely nezaměřené - ČEZNET s.r.o. - stávající
- Optické kabely plánované - ČEZNET s.r.o. - stávající
- Optické kabely nezaměřené - ČEZNET s.r.o. - stávající
- Nadzemní vedení - ČEZNET s.r.o.
- Plynovod STL - GasNet a.s. - stávající
- Veřejné osvětlení podzemní - stávající
- MW vedení, v. 11 m - Vodafone cz - stávající
- Podzemní kabelové rozvody - ZKTV - stávající

AKCE:

PARKOVIŠTĚ U ZÁMKU, CHODOVÁ PLANÁ

SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SITUACE
1 : 250

INVESTOR:

Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

ING. JAROSLAV KRISTYNIK
IČO 432 742 85
DVOŘÁKOVA 533, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TELEFON: 723 647 047
E-MAIL: jkrystynik@tiscali.cz
PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUPEŇ DOK.	DŮR+DSP+PDPS	
PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV KRISTYNIK	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	5221/2024	ČÍSLO PARÉ
ČÍSLO PŘÍLOHY:	02	
DATUM:	08 – 2024	