

RETENČNÍ OBJEKT R02

UŽITNÝ OBJEM – 2,3 m³
12 KS ECOBLOC ALIAXIS
2 KS V ŘADĚ, 3 ŘAD, 2 VRSTVY
ÚROVEŇ TERÉNU – 529,72–529,79
VTOK DO OBJEKTU PVC150 – 528,44
ODTOK Z OBJEKTU PVC150 – 528,12
DNO OBJEKTU – 528,00
VRCH OBJEKTU – 528,68
DNO VÝKOPU – 527,80
NA VTOKU DO R03 ŠACHTA VARIO 800
S FILTRAČNÍM KOŠEM
NA ODTOKU Z R03 ŠACHTA VARIO 800
S REGULAČNÍM PRVKEM – ODTOK 2 L/S

SO 301–DEŠŤOVÁ KANALIZACE

37,50 M DN150 PVC SN12, SPÁD MIN. 1,0%

RETENČNÍ OBJEKT R01

UŽITNÝ OBJEM – 3,1 m³
16 KS ECOBLOC ALIAXIS
4 KS V ŘADĚ, 2 ŘADY, 2 VRSTVA
ÚROVEŇ TERÉNU – 530,13–530,22
VTOK DO OBJEKTU PVC150–528,74
ODTOK Z OBJEKTU PVC150–528,42
DNO OBJEKTU – 528,30
VRCH OBJEKTU – 528,98
DNO VÝKOPU – 528,10
NA VTOKU DO R01 ŠACHTA
VARIO 800 S FILTRAČNÍM KOŠEM
NA ODTOKU Z R01 ŠACHTA
VARIO 800 S REGULAČNÍM PRVKEM
– ODTOK 2 L/S

RETENČNÍ OBJEKT R03

UŽITNÝ OBJEM – 3,1 m³
16 KS ECOBLOC ALIAXIS
2 KS V ŘADĚ, 4 ŘADY, 2 VRSTVY
ÚROVEŇ TERÉNU – 529,49–529,57
VTOK DO OBJEKTU PVC200 – 527,90
ODTOK Z OBJEKTU PVC150 – 527,58
DNO OBJEKTU – 527,46
VRCH OBJEKTU – 528,14
DNO VÝKOPU – 527,26
NA ODTOKU Z R04 ŠACHTA VARIO 800
S REGULAČNÍM PRVKEM – ODTOK 4 L/S

DŠ1 529,80
527,30
BETONIKA1000
MONOLITICKÉ DNO

DŠ2 529,45
527,98
BETONIKA1000

STÁV. ULIČNÍ
VPUSŤ SE ZRUŠÍ

AKCE:		ING. JAROSLAV KRISTYNIK IČO 432 742 85 DVOŘÁKOVA 533, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TELEFON: 723 647 047 E-MAIL: jkrystynik@tiscali.cz PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ	
PARKOVIŠTĚ U ZÁMKU, CHODOVÁ PLANÁ		STUPEŇ DOK. DÚR+DSP+PDPS	
SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE VYTYČOVACÍ VÝKRES 1 : 250		PROJEKTANT: ING. JAROSLAV KRISTYNIK	
INVESTOR:		ČÍSLO ZAKÁZKY: 5221/2024	ČÍSLO PARÉ
Městys Chodová Planá Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá		ČÍSLO PŘÍLOHY: 03	
		DATUM: 08 – 2024	