

PROTOKOL č. 25/24

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí v souladu s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Složení komise:

Předseda: Ing. Miroslav Křístek

Členové: Ing. Pavel Kodýtek

Ostatní účastníci jednání:

Název objektu a stručný popis (stavby, místnosti): VO PARKOVIŠTĚ U ZÁMKU CHODOVÁ PLANÁ
JDE O VENKOVNÍ PROSTORY S ROZVODY VO

Použité podklady: Stavební výkresová dokumentace a zadání investora.

Přílohy: Tento protokol je součástí dokumentace pro stavební povolení.

Určení vnějších vlivů zápisem do tabulky:

Název vnějšího vlivu	Označení a určení vnějšího vlivu	Vlivy považované za normální ¹⁾
Teplota okolí	AA5 (1-8)	AA4, AA5
Atmosférické podmínky v okolí	AB5 (1-8)	AB4, AB5
Nadmořská výška	AC1 (1-2)	AC1
Výskyt vody	AD2 (1-8)	AD1
Výskyt cizích pevných těles	AE4 (1-6)	AE1
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF2 (1-4)	AF1
Mechanická namáhání	AG2 (1-3)	AG1
Vibrace	AH1 (1-3)	AH1
Výskyt rostlin nebo plísní	AK2 (1-2)	AK1
Výskyt živočichů	AL2 (1-2)	AL1
Elektromag., elektrostat., nebo ionizující působení	AM-8-1	AM8-1,9-1,21,25-2,31-1až3
Sluneční záření	AN3 (1-3)	AN1
Seismické účinky	AP1 (1-4)	AP1
Bouřková činnost, počet bouřkových dní v roce	AQ2 (1-3)	AQ1
Pohyb vzduchu	AR2 (1-3)	AR1
Vítr	AS2 (1-3)	AS1
Schopnost osob	BA1 (1-5)	BA1
Dotyk osob s potenciálem země	BC2 (1-4)	BC2
Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1 (1-4)	BD1
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1	BE1
Stavební materiály	CA1 (1-2)	CA1
Konstrukce budovy	CB1 (1-4)	CB1

¹⁾ Jsou-li všechny vlivy určeny jako normální, není třeba dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 přílohy NA zpracovávat protokol.

Závěr: V posuzovaném prostoru se kromě vnějších vlivů definovaných jako normální vyskytují ještě tyto vlivy:

Poznámky:

v Plané

dne 14.8.2024

podpis předsedy komise