

V Kladrubech, dne 9.8.2023

Název veřejné zakázky:

## **„ČOV Kladruby – navýšení kapacity“**

### **1. Vysvětlení zadávací dokumentace**

#### **1.1.1. Dotaz účastníka zadávacího řízení**

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace.: Je nutné použití bezešvé oceli u technologického potrubí ČOV? Standardně se využívají trubky a tvarovky svařované, které dosahují pro toho použití stejných kvalit. Bezešvé potrubí neúměrně zvyšují náklady investora.

#### **Odpověď na dotaz č. 1.1.1.**

Bezešvé technologické potrubí ČOV lze nahradit svařovanými trubkami a tvarovkami.

#### **1.1.2. Dotaz účastníka zadávacího řízení**

Dále žádáme o rozdělení položky P32 Koleno ocelové bezešvé, nerezová ocel (DIN 1.4301) DN50, 90°, 1,5x D, PN10, 7 ks s tloušťkou stěny 3 mm. Cena za 2 mm bude jiná než za 3 mm.

#### **Odpověď na dotaz č. 1.1.2.**

Oceňte stávající Soupis prací, tj. kolena o tloušťce 3 mm. Jedná se o potrubí výtlaku z ČS do DEN, kde je tato tloušťka materiálu nezbytná. Jedná se o položky v části PS01 – Strojně technologická část, které spolu souvisí – tj. položky č. 24 (kód položky P23) a položka č. 32 (kód položky P31) Soupisu prací.

#### **1.2. Dotaz účastníka zadávacího řízení**

žádáme Vás o vysvětlení položek č. 2, 11 a 12 v souboru PS 01 technologie. Jedná se o stávající zařízení, které se bude dle PD demontovat a nebudeme se nahrazovat? Vzhledem k tomu, že položky nesmí být nulové, měli by se dle našeho názoru z rozpočtu odstranit?

#### **Odpověď na dotaz č. 1.2.**

Ano, u položek 2, 11 a 12 se jedná o stávající zařízení, které bude i nadále využíváno. Detailně je to popsáno v kapitole 2 a 3 technické zprávy „D.2.1.1. Technická zpráva TTZ\_rev 2023“, která je součástí zadávací dokumentace.

V soupisu prací v položce 2 Česle MINI oceňte pouze zpětnou montáž, v položce 84 pak oceňte vyčištění a demontáž;

V položce 11 Ponorné čerpadlo VIVPORT oceňte demontáž, vyčištění a zpětnou montáž;

V položce 12 Čerpadlo SIGMONA oceňte demontáž a uložení v budově ČOV.

### **1.3. Dotaz účastníka zadávacího řízení**

v technické specifikaci ZD část č.2 , PDkVZ\D.2.1.2 Seznam strojů a zařízení se popisuje, že potrubí a tvarovky budou bezešvé 1.4301. Opravdu zadavatel trvá na provedení bezešvém? Nestačí mít potrubí a tvarovky podélně svařované?

### **Odpověď na dotaz č. 1.3.**

Bezešvé technologické potrubí ČOV lze nahradit svařovanými trubkami a tvarovkami.

Do své nabídky oceňte soupis prací, který je zveřejněn na profilu zadavatele jako příloha zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že se nemění zadávací podmínky, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Za zadavatele

Nicol Pavlů  
starostka obce