

Uveřejněno na profilu zadavatele

Město Nová Bystřice

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky:	
Oprava kanalizace Hůrky	
Údaje o zadavateli:	
Zadavatel:	Město Nová Bystřice
Sídlo:	Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
Oprávněná osoba:	Mgr. Jiří Zimola - starosta
IČ:	00247138
DIČ:	CZ00247138
Kontaktní osoba, telefon, email:	Bc. Hana Bartoňová, +420 384 397 065, bartonova@novabystrice.cz
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce, veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání	Otevřená výzva
Klasifikace předmětu veřejné zakázky	45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace 45232410-9 Kanalizační sítě 45233142-6 Opravy silnic
Předpokládaná hodnota zakázky	6 788 643,58 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2176dc6e-bc13-4e1a-994f-d0fb0ea009ab

Zadavatel dne 1. 4. 2026 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci je uvedeno provedení šachtových den s čedičovou výstelkou. Tato výstelka je finančně náročná a používá se minimálně. Jaký požadavek na provedení stanovuje zadavatel/provozovatel?

Zadavatel k výše uvedenému dotazu poskytuje následující odpověď a informace:

Zadavatel sděluje, že šachtová dna budou provedena v plném rozsahu dle projektové dokumentace. Použití čedičové výstelky dna je projektantem považováno za standardní a běžně používané řešení. Zadavatel proto požaduje dodržení navrženého technického řešení beze změn.

Dotaz č. 2

Projektová dokumentace požaduje PVC vložku na vtoku a výtoku potrubí. Tato vložka údajně vyžaduje větší tloušťku stěn šachtových den s násobně větší tloušťkou stěny a tím i zvyšuje cenu i hmotnost. Jaký požadavek na provedení stanovuje zadavatel/provozovatel?

Zadavatel k výše uvedenému dotazu poskytuje následující odpověď a informace:

Zadavatel sděluje, že šachtová dna budou dodána s PVC vložkou na vtoku a výtoku potrubí dle projektové dokumentace. Projektant současně potvrzuje, že navržené řešení nevyžaduje zvýšení tloušťky stěn šachtových den.

Závěrečné sdělení

Poskytnutím tohoto vysvětlení nedochází ke změně zadávacích podmínek ani k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Nové Bystřici dne: 8. 4. 2026

**Mgr. Jiří
Zimola** Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Zimola
Datum: 2026.04.08
12:10:24 +02'00'

Mgr. Jiří Zimola
starosta města