



Městský úřad Stochov

J.Šípka 486
273 03 Stochov
Vyřizuje: D. Skrčený

Tel.: 312 679 118
mob: 602256072
investice@stochov.cz

Doplnění informací č. 1 k zakázce čj: 3366/2013/Suc **Snížení energetické náročnosti budovy** **Č.p. 331.332**

Předkládáme vám doplňující informace k zadávacím podmínkám a PD

- 1)Drenážní potrubí DN 100 se nebude realizovat
- 2)Přesun hmot – náklady za tyto práce stanoví ve svém rozpočtu dodavatel stavby dle svého propočtu tonáže na základě své smluvní skládky / např. Libušín /. – toto bude v samostatné položce
- 3)silikátová omítka
- 4)okapový chodníček bude z nového materiálu
- 5)požadováno U_w / okna / $1,1W/m^2K$ U_d / dveře / $1,5W/m^2K$
- 6)Požadavek investora na nová okna do půdních vestaveb
- 7)položka uzávěru připojovací spáry otvorů bude cena v kapitole osazení otvorů

Stochov 30.9.2013
Čj.: MESV/3519/2013/Ur


Bc. Daniel Skrčený
vedoucí odboru investic

Městský úřad Stochov
odbor investic