

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Zadavatel: Město Nový Bydžov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 00269247
jednající: Ing. Pavel Louda, starosta

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce ulice J. E. Purkyně v Novém Bydžově

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dodatečné informace jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 4. 3. 2019:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o dodatečné informace:

SO102.1 Komunikace a parkoviště

Položka 113 – uveden beton asfaltový ACO11+, ve vzorových řezech a TZ uveden ACO16+

Položka 120 – uvedeny pouze obruby přímé, prosíme o doplnění obrub obloukových (např. nároží s ulicí B. Smetany)

SO102.2 Chodníky

Položky 121 až 124 – jedná se o provedení zábradlí nebo o ocelové sloupky s řetízkem, které byly osazovány např. v ulicích Havlíčkova, Karla IV. atd.?

Bude dlažba chodníku kladen do vzorů jako v předchozích etapách? Pokud ano, prosíme doplnění do rozpočtu, kde je uvedena pouze dlažba přírodní a slepecká.

SO 102.3 Cyklostezka

Prosíme o prověření počtu značek, v rozpočtu uvedeno 5 ks, v situaci DZ 7 ks značení.

Dodatečné informace č. 1

Zakázka „Rekonstrukce ulice J. E. Purkyně v Novém Bydžově“

SO 402 Veřejné osvětlení

Prosíme o prověření, zda budou ukládány rezervní chráničky (bm, DN atd.), kabelové šachty atd.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel podává tyto dodatečné informace k jednotlivým částem PD:

SO102.1 Komunikace a parkoviště

Položka č. 113 se týká obrusné vrstvy, která bude z betonu AC011+.

V položce č. 120 je započteno i 32,25 m obloukových obrub.

SO102.2 Chodníky

Zadavatel potvrzuje shodný typ zábradlí jako v předchozích etapách realizace.

Vzory obrazců dlažby chodníků budou řešeny v dokumentaci pro realizaci stavby, jenž je dodávkou stavby, tudíž přesná výměra bude známa až po odsouhlasení vzorů investorem, potažmo Odborem památkové péče. Účastník ocení materiál s ohledem na požadovanou skladbu vzorů včetně barevného řešení. Vzor obrazců je patrný z Technické zprávy.

SO 102.3 Cyklostezka

Stezky pro pěší a cyklisty se týká 5 ks značení, zbylé 2 ks se týkají pouze označení chodníku.

SO 402 Veřejné osvětlení

Ano, rezervní chránička DN 110 bude uložena podél kabelu VO.

Zadavatel v návaznosti na dodatečnou informaci prodlužuje lhůtu pro podání nabídky:


Nově končí lhůta pro podání nabídek 22. 3. 2019 v 10:00 hodin.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 1.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a43029028729>.

V Novém Bydžově dne 12. 3. 2019

Město
NOVÝ BYDŽOV
10


.....

Ing. Pavel Louda, starosta