

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Vás jako zadavatel veřejné zakázky zadávané v souladu s §151 , § 158 oddst.1, a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zadávané mimo režim zákona, vyzývá k účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce:

Název zakázky:

„Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Kunovicích, stoka BI-8, Š 26 – Š 678, stoka BI-8a, Š 675 – Š 685 a stoka BI-8a-1, 3 679 -Š 684 UV-liner metodou „

Zadavatel:	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo:	Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	49453866
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a.s.
Kontaktní osoba:	Ing. Ivo Hána tel.: 572 530 144, mob. 606 753 940 e-mail: ivo.hana@svkuh.cz
Profil zadavatele:	https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/dd7483e9-abcb-4296-b0ca-c480681c354b

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

1.1 Klasifikace předmětu plnění zakázky

Klasifikace předmětu plnění zakázky odpovídá položce:

Stavební práce na výstavbě
Kanalizace

kód CPV: 45232400-6

1.2 Popis předmětu plnění zakázky

Kunovice, stoka BI-8, Š 26-Š 678

Předmětem zakázky jsou stavební práce, v rozsahu opravy části stávající kanalizace bezvýkopovou technologií v Kunovicích, nám. Svobody, stoka BI-8, od Š 26 – po Š 678 , UV-liner metodou. Stávající stoka je z betonových trub DN 400 mm, v celkové délce 216,6 m.

V rámci oprav 6 ks šachet požadujeme vyspravení stěn a dna šachet speciální směsí, výměnu 28 ks stupaček.

Kunovice, stoka BI-8a, Š 675 - Š 685

Jedná se o stavební práce v rozsahu opravy stávající kanalizace v Kunovicích, nám. Svobody a ul. Na Rynku, stoce BI-8a, od šachty Š675 po Š 685, bezvýkopovou metodou vyvložkováním, vytvrzovaným ultrafialovým zářením. Stávající stoka je z betonových trub DN 400 mm (25,5m) a DN 300 mm, (70,5m). Celková délka kanalizace je 96 m.

V rámci oprav 3 ks šachet požadujeme vyspravení stěn a dna šachet speciální směsí, výměnu 14 ks stupaček.

Kunovice, stoka BI-8a-1, Š 679 - Š 684

Jedná se o stavební práce v rozsahu opravy stávající kanalizace v Kunovicích, ul. Na Rynku, stoce BI-8a-1, od šachty Š679 po Š 684, bezvýkopovou metodou vyvložkováním, vytvrzovaným ultrafialovým zářením. Stávající stoka je z betonových trub DN 400 mm, v celkové délce kanalizace 17m.

V rámci opravy 1 ks šachet požadujeme vyspravení stěn a dna šachet speciální směsí, výměnu 5ks stupaček.

Součástí opravy bude oprava a zapravení přípojek různých DN profilů, počet bude stanoven dle skutečnosti, po průzkumu kanalizace video kamerou

Součástí předmětu plnění je též otevření všech přípojek, zapravení přípojek pouze injektáží, oprava šachet, zpracování související projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. Po celou dobu realizace opravy musí být zajištěno odkanalizování odběratelů a čerpávání odpadních vod dle technologického postupu prací.

Zpracování prováděcí dokumentace je součástí předmětu plnění zhotovitelem. Na provádění prací nebude zapotřebí stavební ani vodoprávní povolení. Zjednodušená prováděcí dokumentace musí být zejména v rozsahu odpovídající předpisům bezpečnosti práce, použitým technologickým postupům, k vyřízení přechodného dopravního značení a záboru veřejného prostranství. Součástí předmětu plnění bude i dokumentace skutečného provedení stavby.

Další technické podmínky předmětu plnění opravy kanalizace jsou uvedena v této zadávací dokumentaci a v požadavcích uvedenými v návrhu smlouvy o dílo a jejích přílohách (příloha č. 1 „Další technické podmínky na opravu kanalizace“).

1.3 Doba plnění zakázky

Údaje jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo posunu části předmětu plnění až o 6 měsíců bez nároku zhotovitele na navýšení ceny prací. Konkrétní posun termínu bude dohodnut s vítězným uchazečem při podpisu smlouvy.

1.4 Místo plnění zakázky

Místem plnění je k. ú. Kunovice, nám. Svobody a ul. Na Rynku, v okrese Uherské Hradiště.

1.5 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota bezvýkopových oprav kanalizací v Kunovicích, nám. Svobody a ul. Na Rynku je 2 500 000,- Kč bez DPH. V případě, že by v hodnocení nabídky nezůstala ani jedna nabídka s cenou nižší než **2 550 000,- Kč bez DPH**, je to důvodem ke zrušení soutěže zadavatelem.

Uchazeč, jehož celková nabídková cena bude vyšší než **2 550 000,- Kč bez DPH**, bude z hodnocení nabídek vyloučen.

2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 2.1 Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavření označením obchodní firmy, názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena názvem zakázky: **Neotvírat! Nabídka! „Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Kunovicích, stoka BI-8, Š 26 – Š 678, stoka BI-8a, Š 675 – Š 685 a stoka BI-8a-1, Š 679 -Š 684 UV-liner metodou“.**
- 2.2 Nabídky se podávají písemně **nejpozději 22. 9. 2022 do 11:00 hodin** na adresu zadavatele tj. Slovácké vodárny a kanalizace a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště. Nabídku lze doporučit poštou nebo osobně do podatelny společnosti nebo na sekretariát společnosti každý pracovní den od 9. 00 hodin do 14.00 hodin. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
- 2.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.
- 2.4 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců.
- 2.5 Uchazeč předloží nabídku v originále. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtnů a přepisů.
- 2.6 Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
- 2.7 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

- 2.8 Nabídka musí obsahovat:
- a) návrh smlouvy opatřené podpisem oprávněné osoby
 - b) rozpočet
 - c) statické výpočty
- 2.9 Dodatečné informace budou uchazečům poskytovány na základě jejich písemné žádosti doručené ve lhůtě nejpozději 6 pracovních dnů před termínem pro podání nabídky.
- 2.10 Uchazeč, který neposkytne dostatečnou součinnost, aby zadavatel mohl provést kontrolu postupu zadávání údajů do programu statického výpočtu, jednotlivých kroků výpočtu až po vytisknutí závěrečného statického posouzení, bude zadavatelem z hodnocení vyloučen. K součinnosti zadavatel vyzve uchazeče v rámci posuzování nabídek a budou dohodnuty termíny a místo kontroly statického výpočtu.

3 TECHNICKÉ PODMÍNKY

- 3.1 Na základě kamerového průzkumu provede uchazeč vlastní statický výpočet.

Do statického výpočtu doplní následující údaje, které vyhodnotí z kamerového záznamu a to : stav potrubí, ovalitu, lokální deformace apod.

Hladina podzemní vody nad dnem max. 2,38 m.

Návrh statické tloušťky vložky zhotovitelem bude proveden podle dlouhodobého modulu pružnosti materiálu dle DWA M 144-3.

V takovém případě objednatel požaduje, aby návrh sanační vložky pro metodu UV-liner byl proveden v materiálové skupině 13 a vyšší, podle DWA-M 144-3.

- 3.2 Uchazeč buď doloží dokladem od výrobce tloušťku ochranné (protiabrazivní) vrstvy navrhované sanační vložky (rukávce) nebo minimální vypočtenou tloušťku vložky zvětší o 1 mm.
- 3.3 Předmět plnění musí splňovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 smlouvy o dílo “ Další technické podmínky na opravu kanalizace“.

4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 4.1 Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
- 4.2 Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
- 4.3 Nabídková cena musí být doložena položkovým rozpočtem. V SoD, příloze č. 2 - Struktura rozpočtu je uveden soupis prací dodávek a služeb. Uchazeč, který

změní množství nebo měrnou jednotku uvedenou v příloze č.2, bude ze soutěže vyloučen. Neocenění některé položky nebo uvedení jednotkové ceny rovno nule Kč je důvodem k vyloučení uchazeče ze soutěže.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smluv o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace v příloze č. 5.

6 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

- 6.1 **Základní kvalifikační způsobilost** splňuje dodavatel, který v nabídce předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 2, z kterého bude vyplývat splnění základní způsobilosti.
- 6.2 **Profesní kvalifikační předpoklady** prokáže dodavatel, který předloží:
- a) **kopie výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který není starší než 90 dní ke dni podání nabídky.
 - b) **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (provádění staveb, jejich změn a odstraňování), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 - c) **dokladu osvědčující odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, osvědčující autorizaci v oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením kopie dokladu:
- 6.3 **Technické kvalifikační předpoklady** splní dodavatel, který předloží:
- a) Uchazeč doloží min. 3 osvědčení vydaná objednatelem, z nichž každé bude osvědčovat plnění spočívající v opravě kanalizace vložkováním profilů DN 300 a více mm, pomocí UV liner metody, v minimálním finančním objemu 1 000 000,-Kč (bez DPH).
 - b) Uchazeč v nabídce předloží seznam zakázek ve formě čestného prohlášení dle přílohy č. 3, za posledních 5 let, který bude obsahovat informace o objednateli (kontaktní osobě objednatele), předmětu plnění, ceně a době plnění zakázky. Údaje v seznamu zakázek má právo si zadavatel ověřit u příslušných objednatelů. Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
- 6.4 Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

- 7.1 Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
- 7.2 Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

8 DALŠÍ POŽADAVKY

- 8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 8.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 8.3 Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.
- 8.4 Uchazeči sami ponесou veškeré své náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.
- 8.5 Uchazeč je povinen mimo jiné v nabídce prokázat dlouhodobé i krátkodobé pevnostní charakteristiky sanační vložky (rukávce) a to minimálně moduly pružnosti dle ISO 178 a EN 1228 a ohybové napětí. Dokladem může být kopie certifikátu včetně zkušebních protokolů vydaným uznaným orgánem ve smyslu národních nebo evropských normalizačních orgánů, stavebně technické osvědčení nebo ekvivalentní dokument dle evropské legislativy, kde budou požadované hodnoty uvedeny a musí být zřejmé, podle kterých technických předpisů byly vzorky zkoušeny. Doklady musí být předloženy v českém jazyce.
- 8.6 Uchazeč je povinen mimo jiné doplnit do návrhu smlouvy návrh tloušťky sanační vložky (rukávce), označení materiálu dle výrobce a moduly pružnosti dle výrobce.
- 8.7 Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení či jeho část.

8.8 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zadavatel není povinen uzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů.

8.9 Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat předmět plnění zakázky v celém rozsahu. V případě, že některá část předmětu plnění zakázky nebude na základě požadavku zadavatele realizována, tak bude v příslušném rozsahu ponížena i cena (odečtena cena nerealizované části).

9 OBCHODNÍ PODMÍNKY

9.1 Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

9.2 Návrh smlouvy o dílo je součástí zadávací dokumentace v příloze č. 5.

10 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1 Zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 13. 9. 2022 od 12 do 15 hodin na základě předchozího nahlášení jmen uchazeče nejpozději dva pracovní dny předem u Ing. Ivo Hány-investičního technika SVK, a.s. (ivo.hana@svkuh.cz, mobil 606 753 940). Sraz zájemců o prohlídku je na vrátnici zadavatele v sídle SVK, a.s, Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště.

10.2 Zástupci uchazeče pro vstup do šachet musí mít pracovní obuv, oděv a ochrannou přilbu hlavy. Vstup do šachet bude umožněn jen osobám, které absolvují školení BOZ, včetně seznámení s riziky a předloží doklad zdravotní způsobilosti.

11 VIDEO ZÁZNAM Z MÍSTA INSPEKCE

11.1 Video záznam z inspekce kanalizace si lze osobně vyzvednout na adrese společnosti SVK Uherské Hradiště a. s., po předchozí dohodě s kontaktní osobou v pracovní dny od 9:00 hod do 12:00 hod a nebo stáhnout na internetové adrese :

Heslo: 26082022

<https://www.uschovna.cz/zasilka/BSJZ4ZRHITNZABFE-UUH/>

12 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek je neveřejné a bude probíhat dle vnitřní směrnice zadavatele.

13 PŘÍLOHY:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení k základní způsobilosti
3. Formulář – seznam referenčních zakázek
4. Formulář – seznam poddodavatelů
5. Návrhy smlouvy o dílo

V Uherském Hradišti 30. 8. 2022

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

 -1-

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.