

GasNet, s.r.o.

Ochranné pásmo u NTL, STL plynovodů a přípojek činí 1 m na obě strany měřeno kolmo od obrysu plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. U VTL plynovodů je ochranné pásmo 4 m na každou stranu, bezpečnostní se odvíjí od dimenze a stáří potrubí.

V případě, že požadujete vytýčení plynárenského zařízení, níže Vám přeposíláme potřebné informace.

Vaší žádost o vytýčení je zapotřebí zadat elektronicky na webových stránkách:

<http://www.gridservices.cz/ds-vytyceni-pz/> .

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení musí být provedeno vytýčení plynárenského zařízení.

Žádost musí být podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením.

Vytyčení se provádí pouze na základě vydaného stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo stanoviska ke stavbě plynárenského či neplynárenského zařízení.

Na základě vyjádření tohoto stanoviska lze podat žádost o vytýčení.

Před záhozem bude-li zapotřebí je nutné podat elektronickou žádost o kontrolu křížení plynárenských zařízení, kterou také naleznete na webových stránkách:

<http://www.gridservices.cz/ds-vytyceni-pz/>.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení.

Žádost o kontrolu je zapotřebí podat minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při podání žádosti, prosíme, uveďte číslo jednací „naše značka“ (toto číslo je uvedené v úvodní části stanoviska k existenci sítí).

Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

Pro komunikaci s námi můžete využít také zákaznickou linku 800 11 33 55 (volba č. 4 v hlasovém automatu), nebo zákaznické centrum. Seznam poboček naleznete zde

www.ipobocky.cz.