

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Společnost **Aisan Industry Czech, s.r.o.**, sídlem Louny, Průmyslová 2727, PSČ 440 01, IČO: 261 98 436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 18940, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na dodávky „FVE Aisan“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 9. 8. 2022:

(Odpovědi jsou doplněny s **barevným vyznačením** k jednotlivým otázkám)

Vážení,

v souladu s čl. 9 Vysvětlení zadávacích podmínek zadávací dokumentace (ZD) k veřejné zakázce s názvem „**FVE Aisan**“ uveřejněné na profilu zadavatele na adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d2004265-5d69-4646-b945-358554757f38> dne 22. 7. 2022, systémové číslo P22V00000001 týkající se výše uvedené veřejné zakázky si Vás zdvořile dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotazy jsou v následujícím znění:

Dotaz č. 1

V odstavci 5.2 dokumentu „Oznámení o zahájení výběrového řízení včetně zadávací dokumentace“ Zadavatel výslovně připouští jiné technické řešení, přičemž definuje minimální požadavky např. na účinnost FV panelů, střídačů či optimalizérů. Písmeno c) položka (i) zmíněného odstavce definuje požadavky na střešní konstrukci, přičemž Zadavatel uvádí, že „*konstrukce musí být stejného typu a musí vykazovat stejný sklon vyklonění vůči střešní konstrukci*“ což dle ZD odpovídá 15°. S ohledem na připuštění možnosti jiného technického řešení a statický posudek žádáme o umožnění využití typově obdobných konstrukcí (orientace V/Z, materiál, způsob ukotvení), které mají sklon 10°. Toto technické řešení je technicky méně náročné na zatížení proti větru (menší výsledné statické přetížení), přičemž výsledná produkce FVE je minimálně odlišná. Při použití 10°sklonu panelů v konstrukci by zároveň dodavatel dodržel požadovaný instalovaný výkon.

Zadavatel umožní využití konstrukce se sklonem 10° při dodržení orientace, materiálu a způsobu kotvení a dodržení požadovaného instalovaného výkonu.

Za tímto účelem bude na profilu zadavatele uveřejněna změna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

V ZD čl. 5.4 uvádí Zadavatel, že „*technický dozor nesmí provádět vybraný dodavatele ani osoba s ním propojená*“. Požaduje Zadavatel, aby dodavatel zajistil výkon nezávislé osoby technického dozoru?

Zadavatel zajištění technického dozoru nepožaduje.

Dotaz č. 3

V ZD čl. 5 uvádí Zadavatel, že požaduje vyřízení kolaudace díla u příslušného stavebního úřadu. Může Zadavatel poskytnout platné stavební povolení na stavbu FVE Aisan?

V současnosti má zadavatel všechna vyjádření od dotčených orgánů se souhlasným stanoviskem. Co se týká stavebního povolení, momentálně je projekt na stavebním úřadě, řízení je již zahájeno a čeká se na vydání rozhodnutí.

Dotaz č. 4

Ve výkaze výměr se v části „Střídače+panely“ uvádí typ panelu „Q.PEAK DUO ML-G9 380 Wp“. Tuto položku chápeme jako možnou definici minimálních technických podmínek, které jsou také mimo jiné specifikovány v ZD odstavec 5.2 písmeno (a). Zde v položce (iii) je uveden požadavek na mechanické zatížení panelu 6000 N/m². Jedná se o maximální povolenou zátěž nebo maximální testovací zátěž? Dle katalogových listů/datasheetů výše uvedených panelů uváděných v ZD se jedná o údaj maximální testovací zátěže. V případě nabízení jiného obdobného řešení je tedy požadováno, aby nabízené panely splňovaly maximální testovací zatížení panelů alespoň 6000 N/m²? Ze ZD není patrné, zda v této položce zadavatel umožňuje nějaké přípustné pásmo, např. 6000 ±700 N/m².

Jedná se o údaj z datasheetů, takže se jedná o údaj maximální testovací zátěže. Zadavatel umožní pásmo rozsahu 6000 ±700 N/m².

Za tímto účelem bude na profilu zadavatele uveřejněna změna zadávací dokumentace.

V Brně dne 11. 8. 2022

Aisan Industry Czech, s.r.o.
v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.