

**Dodatečné informace č. 5 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Stavební úpravy budovy č.p. 206, parc. č. 107/4, k.ú. Grygov“
dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Obec Grygov
Se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
IČ: IČ: 00298875

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.:+420777589792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Vysvětlení zadavatele č. 22¹

Upřesnění k předchozímu dotazu č.15 - Potrubí vody a kanalizace ve výkaze výměr neodpovídá zakresleným rozvodům na výkresech.

V minulých dodatečných informacích bylo uvedeno, že dochází k opravě a přidání položek. Pro upřesnění doplňujeme, kde se jedná o opravu a kde o nově přidanou položku:

oprava č. pol. 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	16,7 metru
oprava č. pol. 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	4,5 metru
oprava č. pol. 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	16 metrů
nové č. pol. 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	2 metry
oprava č. pol. 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	2 metry
nové č. pol. 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	62 metrů
nové č. pol. 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	17 metrů
oprava č. pol. 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	62 metrů
oprava č. pol. 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	17 metrů

V souvislosti s výše uvedeným se také ruší tyto položky:

722173103 Potrubí vodovodní plastové PE-X spoj násuvnou objímkou plast. D 20x2,8 mm Wirsbo 52 m
722173105 Potrubí vodovodní plastové PE-X spoj násuvnou objímkou plast. D 25 mm Wirsbo 26 m,
které jsou nahrazeny výše uvedenými položkami č. 722174022 resp. 722174023.

Dotaz č. 23

Podle projektové dokumentace mají být rozvody vytápění vedeny v podlaze v izolačních pouzdrech, ale ve výkaze výměr žádné izolace nejsou. Prosím o upřesnění izolací.

Vysvětlení zadavatele

Rozvody vytápění jsou vedeny pod stropem a nad podlahou. Izolace nepožadujeme.

¹ Číslování dotazů navazuje na předchozí dodatečné informace č. 4

Dotaz č. 24

Potrubí ve výkaze výměr neodpovídá zakresleným rozvodům na výkresech. Navíc doporučený průměr kotlového okruhu je 42 mm, ale s touto dimenzí projektant vůbec nepočítá.

Vysvětlení zadavatele

Otopný systém je teplovodní s nuceným oběhem. Není nutná dimenze 42 mm.

Upravené výměry potrubí jsou (v části 733 "Ústřední vytápění - potrubí"):

č. pol. 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 10 metrů

č. pol. 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 28 metrů

č. pol. 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 54 metrů

dále se upravuje položka:

č. pol. 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 167 metrů

a nově doplňují položky:

č. pol. 733222106 POTRUBÍ CU POLOTVRDÉ-TVRD. PÁJENÍ D35 50 metrů

č. pol. 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 8 metrů

č. pol. 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 2 metry

č. pol. 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 10 metrů

Dotaz č. 25

Ve výkaze výměr chybí některé armatury, např. radiátorové šroubení, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily, pojistný ventil, filtry. Prosím o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadavatele

Výkaz výměr se upravuje a doplňuje následujícím způsobem:

Část 734 "Ústřední vytápění - armatury"

Odstraňuje se položka

č. pol. 734221672 Hlavice ovl. ventilů term.

a přidávají se položky

734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů 1,000 ks

734291113 Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 6,000 ks

734212113 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 4,000 ks

734421150 Tlakoměr deformační č.53312 d 100 1,000 ks

734134412R Ventil pojistný 3/4" 2 bar 1,000 ks

731 Servopohon k trojcestnému směšovacímu ventilu U=230 V, doba běhu 120 s (upřesnit dle řídicího systému kotle) 1,000 ks

734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitěm G 1/2 10,000 ks

734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závitě G 5/4 6,000 ks

734209125 Montáž armatury závitové s třemi závitě G 1 1,000 ks

734209126 Montáž armatury závitové s třemi závitě G 5/4 1,000 ks

Část 735 "Otopná tělesa"

přidávají se položky

735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm 2,000 kus

735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm

	4,000 kus	
735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	4,000 kus	
735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	3,000 kus	
734 Set pro radiátory VK - s integrovaným ventilem "Obsahuje: -termostatická hlavice s upevněním maticí M 30x1,5 - rohové šroubení pro otopná tělesa s možností plného uzavření, připojení na těleso 3/4" AG připojení na soustavu 1/2" IG-"	13,000 kus	
734 Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1	26,000 kus	
735000912 Vyregulování termostatického ventilu	13,000 kus	
735191905 Odvzdušnění otopných těles	13,000 kus	
735191910 Napuštění vody do otopných těles 3 x	39,000 m2	
735494811 Vypuštění vody z otopných těles 2 x	26,000 m2	
735 Topná zkouška 24h	24,000 hod	
735158220R Tlak zkouška těles 2řad	10,000 kus	
735158230R Tlak zkouška těles 3řad	3,000 kus	
998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	2,000 t	

Pozn. u položek uvádějících obchodní název nebo značku může uchazeč nabídnout jiné rovnocenné řešení (nutno doložit).

Dotaz č. 26

Prosím o upřesnění výkonu navrženého kotle, protože v projektové dokumentaci je navržen kotel Rojek TKA 15, který má výkon 15 kW, ale v montážním schématu je uvedeno, že kotel má mít výkon 25 kW, a součet výkonů radiátorů při teplotním spádu 85/70 °C (jak je uvedeno v technické zprávě) je více jak 25 kW. Dále pak prosím o upřesnění velikosti zásobníku paliva, který u tohoto kotle může být 300 l nebo 500 l. (dochází k upřesnění položky č. 1 v oddíle 731 výkazu výměr ústředního vytápění).

Vysvětlení zadavatele

Upřesnění výkonu navrženého kotle - požadujeme kotel o výkonu 25 kW se zásobníkem paliva o velikosti 500 litrů.

Dotaz č. 27

Prosím o prověření velikosti expanzní nádoby, protože podle orientačního výpočtu je navržená 15 litrová expanzní nádoba na takový teplovodní systém malá.

Vysvětlení zadavatele

Požadujeme expanzní nádobu o velikosti max 50 litrů, NG 50/6. (dochází k upřesnění položek č. 2 a 3 v oddíle 731 výkazu výměr ústředního vytápění).

Dotaz č. 28

Podle montážního předpisu musí mít kotel vždy zapojenou chladicí smyčku, což znamená přívod studené vody a odtahu ke kotli, ale projektová dokumentace s tím nepočítá, prosím o doplnění.

Vysvětlení zadavatele

Chladicí smyčka není nutná (jedná se o teplovodní systém s nuceným oběhem).

Dotaz č. 29

Ve výkazy výměr chybí položky nutné k dokončení díla např. napuštění topného systému, topná případně funkční zkouška, spuštění kotle servisním technikem, atd.

Vysvětlení zadavatele

Doplněno do výkazu výměr v odpovědi na otázku č. 25.

Dotaz č. 30

Obracíme se na Vás se žádostí o zaslání doplňující informace k výkazu výměr ZTI:

- položka č. 61 - montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy
- položka č. 62 - baterie sprchová zapuštěná s přepínačem

Jaká tedy bude sprchová baterie? Nástěnná, nebo podomítková?

Vysvětlení zadavatele

Požadujeme sprchovou baterii nástěnnou. Položka č.62 se mění na „baterie sprchová nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy“

V upraveném výkaze výměr (v příloze) jsou změny zvýrazněny barevně – zelená barva. Tento výkaz výměr zahrnuje i změny a úpravy uvedené v předchozích dodatečných informacích.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 0474486667.

V Olomouci, dne 1. 12. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

Příloha:

Upravený výkaz výměr (soubor DJEM2549 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P.206, PARC.Č.1072-4, K.Ú. GRYGOV [zadání]_dod.inf.5.xlsx)