



Odvhlčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě Brně - I.etapa



Tabulka číslo 2 s názvem „Zadavatelem požadované technické parametry nabízených odvlhčovacích jednotek s vodními ohříváči“

Zadavatelem požadované a uchazečem nabízené technické parametry

pořadové číslo	popis technického parametru	zadavatelem požadovaná hodnota parametru	uchazečem nabízená hodnota parametru
1	maximální příkon nabízeného zařízení	$\leq 10 \text{ kW}$	
2	maximální šířka skříně nabízeného zařízení (měřeno v nejširším místě)	$\leq 1\,400 \text{ mm}$	
3	maximální hmotnost nabízeného zařízení (měřeno bez provozních náplní)	$\leq 2\,000 \text{ kg}$	
4	maximální výkon ohříváče nabízeného zařízení	$\leq 100 \text{ kW}$	
5	minimální kapacita odvlhčení nabízeného zařízení	$\geq 50 \text{ kW}$	
6	minimální objem průtoku procesního vzduchu nabízeného zařízení	$\geq 14\,000 \text{ m}^3/\text{hod}$	

Hodnoty označené jako minimální značí požadavek zadavatele, který nesmí být překročen. Uchazeči navrhuji hodnoty pouze vyšší nebo rovny. Hodnoty označené jako maximální značí požadavek zadavatele, který nesmí být překročen. Uchazeči navrhuji hodnoty pouze nižší nebo rovny. Splnění těchto požadavků je podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení a jejich nesplnění bude zadavatelem posuzováno jako předložení nepřijatelné nabídky podle § 22 odstavec (1) písmeno a) Zákona.

Legenda

takto označené buňky vyplní uchazeč

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že jím nabízená zařízení bezvýhradně splňují veškeré výše uvedené požadavky zadavatele tak, jak jsou uchazečem jednotlivé hodnoty uvedené výše a jsou pro uchazeče závazné pro plnění předmětu této veřejné zakázky.

Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle uchazeče a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V dne 2015

.....
vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče