

Dodatečná informace č. 3

Dotaz:

Dobrý den. Žádám o upřesnění typu radiátorů. Typ 66 se nedělá, výkonem odpovídají jen přibližně typu 22. Děkuji.

Odpověď:

Na základě podmínek dotačního programu, který je na této zakázce použit, nelze v projektu ani rozpočtupředepsat konkrétní model radiátoru.

Rozhodující je rozměr **(délka/výška/tloušťka) a výkon tělesa** – což je uvedeno v položce viz níže. Jakýkoliv radiátor, který s určitou tolerancí splňuje předepsaná kritéria lze použít do nabídky.

3	K	02	Deskový radiátor 2300/600/66 2962W, Dodávka a montáž včetně přípojovacího šroubení
4	K	03	Deskový radiátor 1400/600/66 1369W, Dodávka a montáž včetně přípojovacího šroubení
5	K	04	Deskový radiátor 900/600/66 880W, Dodávka a montáž včetně přípojovacího šroubení
6	K	05	Deskový radiátor 700/900/66 1228W, Dodávka a montáž včetně přípojovacího šroubení

Hezký den

V Ústí nad Labem 3.9.2021

Žaneta Vašková

PGM Consulting s.r.o.

