

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k veřejné zakázce označené **Revitalizace prostoru před Domem služeb Bolatice** zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“), učiněné prostřednictvím profilu zadavatele uvedeného níže

Údaje o zadavateli a pověřené osobě

1. Zadavatel: **Obec Bolatice**
Sídlo: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Oprávněná osoba: Mgr. Herbert Pavera, starosta
IČO: 002 99 847
Profil zadavatele: <https://www.ezakazky.cz/Profil-Zadavatele/127a38a7-d8ae-4a9f-8457-6302fd19bd48>
2. Zástupce zadavatele: **recte consulting s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 072 54 644
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 731 677 477, recte@recte.cz

Zadavatel – Obec Bolatice, IČO 002 99 847, se sídlem Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, za kterou jedná Mgr. Herbert Pavera, starosta (dále v textu jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit veřejnou zakázku označenou **Revitalizace prostoru před Domem služeb Bolatice** (dále v textu jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na svém profilu dne 13. 01. 2025.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

Technická zpráva i výkres „stavební situace“ uvádí: „Nově budou vysazeny samostatné 4 alejové stromy s keřovou podsadbou a množstvím listnatých a jehličnatých keřů v terénních kaskádách.“ Položky k těmto pracem jsme ve výkazu výměr nenalezli. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o vysvětlení, doplnění/opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zeleň není předmětem plnění tohoto zadávacího řízení.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_2:

Technická zpráva i výkres „stavební situace“ uvádí, že součástí hospodaření s dešťovou vodou jsou akumulární jímka a filtrační šachta. Ve výkazu výměr jsou obsaženy položky vztahující se k výkopům, pažení, podkladním betonům a technologii. Položky vztahující se k dodávce a osazení samotné akumulární jímky a filtrační šachty jsme nenalezli. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o vysvětlení, doplnění/opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Specifikace prefabrikátů, akumulární šachty a filtrační jímky je obsažena v pol. č. 75-85. Ve výkazu výměr chybí specifikace norné stěny ve filtrační šachtě. Jedná se o plastovou desku tl. 10 mm o rozměrech

800x700 mm, přichycenou šrouby na stěnu šachty. (podrobnosti v dílenské dokumentaci, která bude součástí dodavatele stavby).

V Ostravě dne: 22. 1. 2025

JANA KOBĚLUŠOVÁ

zástupce zadavatele

recte consulting s.r.o., IČO 072 54 644