

Zadavatel : **Obec Hošťálková**

Sídlo: **756 22 Hošťálková 3**

IČ: **00303798**

Akce: **„Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1. Ve výkaze výměr v části hydroizolací žádáme o prověření hydroizolací z asfaltových pásů, jelikož výměry a položky uvedené ve VV nám nesedí s předloženou PD. Rovněž uvádíte, že přesahy izolací budou minimálně 150 mm, což ovšem neodpovídá Vámi uvedenému koeficientu 1,1, má být uvedeno min. 1,15 + prořez v napojovaném směru, tedy minimálně by měl být uveden koeficient 1,175.

Odpověď:

Viz upravený výkaz výměr

2. V PD části zesílení základu ŽB je zřejmě uvedena vlepovaná výztuž do stávajícího základu, avšak v soupise prací a dodávek tato výztuž není nikde specifikována jako vlepovaná do stávající konstrukce

Odpověď:

Viz upravený výkaz výměr

3. U věnců výtahových šachet a ostatních věnců máte v PD uveden beton C 25/30 XC1, avšak v soupise provedených prací a dodávek máte uveden C 20/25. Žádáme o uvedení do souladu.

Odpověď:

Viz upravený výkaz výměr

4. V technické zprávě máte uvedeno, že podkladní betony budou třídy C 20/25, avšak v soupise prací a dodávek máte uvedeno C 25/30. Žádáme o uvedení do souladu.

Odpověď:

Viz upravený výkaz výměr

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne 3.4.2024 v 10.00 hod.

V Hošťálkově dne 20.3.2024

Mgr.Miroslava Pilařová

pověřená výkonem zadavatelských činností