

ZÁKAZNÍK: **SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s**
CLIENT:

INVESTOR:
INVESTOR:

PROJEKT: **Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 -**
PROJECT: **sekční uzávěry SU 10**

STUPEŇ: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
PHASE:

OBJEKT: **PS04 TEPELNÝ NAPÁJEČ ETAPA 2**
OBJECT:

VÝKAZ MATERIÁLU

Tebodin

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224
186 59 Praha 8
Česká republika

Autor / *Author:* Ing. Michal Čeladník
Telefon / *Phone:* 420 739 291 377
E-mail: michal.celadnik@bilfinger.com

Datum / *Date:* 03 / 2019
Číslo dokumentu / *Document No.:* 0245-304-51/2648-422
Skartační znak / *Shredding:* S 10
Revize / *Revision:* 0

Číslo etapy	Název trasy	Název komponentu	Typ komponentu	DN1	DN2	DN3	Materiál	Délka [m]	Počet kusů [ks]	Poznámky
ET02	Provizorium	Médionosná trubka podelně svařovaná EN 10217-2 Ø219,1 x 6,3; tloušťka izolace 43mm, plášťová trubka z PE-HD; DN 200/D315	TRUBKA	200	200		PŘEDIZOL	5688		Přívod a vratka
ET02	Provizorium	90° oblouk 3D, 10253-2, Ø219,1x6,3 tloušťka izolace 43mm; mat. viz pol. 1.01	OBLOUK	200	200		PŘEDIZOL		236	Přívod a vratka
ET02	Provizorium	45° oblouk 3D, 10253-2, Ø219,1x6,3 tloušťka izolace 43mm; mat. viz pol. 1.01	OBLOUK	200	200		PŘEDIZOL		38	Přívod a vratka

Číslo etapy	Název trasy	Název komponentu	Typ komponentu	DN1	DN2	DN3	Materiál	Délka [m]	Počet kusů [ks]	Poznámky
ET02	Provizorium	podelně svařovaná EN 10217-2 Ø219,1 x 6,3	TRUBKA	200	200		P235GH	22		Přívod a vratka
ET02	Provizorium	90° oblouk tvar 3D, 10253-2, ø219,1x6,3	OBLOUK	200	200		P235GH		18	Přívod a vratka
ET02	Provizorium	45° oblouk tvar 3D, 10253-2, ø219,1x6,3	OBLOUK	200	200		P235GH		24	Přívod a vratka
ET02	Provizorium	podelně svařovaná EN 10217-2 ø48,3x2,6	TRUBKA	40	40		P235GH	26		Přívod a vratka, odvodnění
ET02	Provizorium	90° oblouk tvar 3D, 10253-2, ø48,3x2,6	OBLOUK	40	40		P235GH		52	Přívod a vratka, odvodnění
ET02	Provizorium	podelně svařovaná EN 10217-2 ø31,8x2.6	TRUBKA	25	25		P235GH	65		Odvzdušnění

Číslo etapy	Název trasy	Název komponentu	Typ komponentu	DN1	DN2	DN3	Materiál	Délka [m]	Počet kusů [ks]	Poznámky
ET02	Provizorium	Kulový kohout; přivařovací; DN 200, PN 40; s převodem	VENTIL	200	200		P235GH		4	Přívod a vratka
ET02	Provizorium	Kulový kohout; přivařovací; DN 25, PN 40; ovládání ruční - pákou	VENTIL	25	25		P235GH		26	Odvzdušnění
ET02	Provizorium	Kulový kohout; přivařovací; DN 40, PN 40; ovládání ruční - pákou	VENTIL	40	40		P235GH		28	Odvodnění

Číslo etapy	Arch. Č. výkresu	Název trasy	Název komponentu	Typ komponentu	DN1	DN2	DN3	Materiál	Délka [m]	Počet kusů [ks]	Poznámky
ET02	arch.č.výkresu 0245_304_51_2665_405	Provizorium	Uložení Typ KU - A	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		88	
ET02	arch.č.výkresu 0245_304_51_2665_406	Provizorium	Uložení Typ KU - B	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		185	
ET02	arch.č.výkresu 0245_304_51_2665_407	Provizorium	Uložení Typ KU - C	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		25	
ET02	arch.č.výkresu 0245_304_51_2665_408	Provizorium	Pevný bod Typ PB - A	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		9	
ET02	arch.č.výkresu 0245_304_51_2665_409	Provizorium	Pevný bod Typ PB - B	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		18	