

REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNŮV
SITUACE 1



LEGENDA:

- KU-A – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-A DLE VÝKRESU 0245–304–51/2665 405
- KU-B – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-B DLE VÝKRESU 0245–304–51/2665 406
- KU-C – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-C DLE VÝKRESU 0245–304–51/2665 407
- PB-A – PEVNÝ BOD TYP PB-A-C DLE VÝKRESU 0245–304–51/2665 408
- PB-B – PEVNÝ BOD TYP PB-B DLE VÝKRESU 0245–304–51/2665 409

POZNÁMKY:

VYPOUŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VYPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ DN40 V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO PŘÍVAROVACÍM KULOVÝM KOHOUTEM DN40. CELKOVÝ POČET VYPOUŠTĚNÍ V RÁMCI II. ETAPY BUDE 28KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VYPOUŠTĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

ODVZDUŠNĚNÍ BUDE PROVEDENO V DN25 VČETNĚ KULOVÉHO KOHOUTU DN25/PN40 V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. CELKOVÝ POČET ODVZDUŠNĚNÍ V RÁMCI II. ETAPY BUDE 26KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODVZDUŠNĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

...	...	...	...
Index	Změna / Revision	Datum / Date	Vypracoval / Elaborated by
SOURADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV			
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.		Všechna data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s ověřenou dokumentací. All data on magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.	
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNŮV ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SUL - SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 10		Zpracoval / Created by Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Převrtova ulice 224/20, Kladno, 180 02 Praha 6	
Zakazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMORANY		Vedoucí projektu / Project Manager P. KEŠNER	
Vypracoval / Elaborated by Ing. M. ČELADNÍK		Datum / Date 01/2019	
Zodpovědný projektant / Checked by Ing. M. ČELADNÍK		Support / Phase DPS	
Vedoucí oddělení / Department Manager Ing. M. PAPEŽ		Object / Building PS04 ETAPA 2	
Část / Part D.2.4 DOKUMENTACE TECHNIČKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.4 PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ		Technická oprava / Report No. 2680 401	
Název výkresu / Drawing Title SITUACE 1		Počet listů / Number of sheets 12	
		Měřítko / Scale 1:250	
		Kopie 0245-304-51/2661 403a	