

SITUACE 2



KU-A - KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-A DLE VÝKRESU 0245-304-51/2665 403

KU-B - KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-B DLE VÝKRESU 0245-304-51/2665 40

KU-C - KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-C DLE VÝKRESU 0245-304-51/2665 40

PB-A - PEVNÝ BOD TYP PB-A-C DLE VÝKRESU 0245-304-51/2665 408

PB-B – PEVNÝ BOD PB-B DLE VÝKRESU 0245-304-51/2665 409

POZNÁMKY:

VYPOUŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VYPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ DN40 V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO PŘÍVAROVACÍM KULOVÝM KOHOUTEM DN40. CELKOVÝ POČET VYPOUŠTĚNÍ V RÁMCI II. ETAPY BUDE 28KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VYPOUŠTĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

ODVZDUŠNĚNÍ BUDE PROVEDENO V DN25 VČETNĚ KULOVÉHO KOHOUTU DN25/PN40 V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH DANEHO ÚSEKU.

CELKOVÝ POČET ODVZDUŠNĚNÍ V RÁMCI II. ETAPY BUDE 26KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODVZDUŠNĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

Indice	Změna / Revision		Datum / Date	Vypracoval / Elaborated by
SOUHRNNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV				
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodín Czech Republic s.r.o. This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodín Czech Republic s.r.o.				
Project / Projekt REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NÁPAJEČNÍ ÚTULIVNÓ SEKCI SEKČNÍ ZÁVĚRY SUS - SEKČNÍ ZÁVĚRY SU 10 Client / Klient SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ s.a.s TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMARŇANY Designed / Elaborated by Ing. M. ČELADNÍK Object / Building Příst. ETAPA 2 Cad / Plot D.2 DOKUMENTACE A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.4 PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ Name of výkresu / Drawing Title SITUACE 2 Approved projectant / Checked by Ing. M. ČELADNÍK Technical office / Department Manager Ing. M. PAPEZ Created by  BILFINGER Technical office / Project Manager P. KEŠNER Sheet / Phase DPS Bilfinger Tebodín Czech Republic s. r. o. Prvního příjezdu 220/202, Kladno, 186 03 Praha 8 Date / Datum 01/2019 Technical drawing / Report No. 2690 401 Sheet/žij znak / Discard S10 Měřítko / Scale 1:250 Architect's Office / Drawing No. 0245-304-51 Kopie / Copy 2661 403b				