

[illegible][illegible]

NEZAKRESLENÉ TRASY JSOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH
ŽLABŮ 62x50, PŘÍCHYTEK NEBO PLASTOVÝCH TRUBEK.
TOLERANCE ULOŽENÍ VODOROVNÝCH KABELOVÝCH TRAS 2,5%

ROZVODNÁ SOUSTAVA : NN ČÁST – 3+n+PE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
NN ČÁST: ZÁKLADNÍ – IZOLACI, KRYTÍM
NN ČÁST: PŘI PORUŠE – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PRO OBJEKT PROVEDENO UZEMNĚNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

KABELOVÉ ŽLABY NA STĚNĚ

PROSTUP Z VENK PROSTORU DO HALY

STOUPACÍ VEDENÍ NA FLEBĚ

KABELOVÉ ŽLABY VEDENÝ NA PARAPETU

0.00.000 = 467,50 m n. m.

SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZÍŘÍČI

U Světlé, Velké Mezířiči

investor:

Město Velké Mezířiči

Radnická 29/1, 594 13 Velké Mezířiči

architekt a generální projektant:

CUBOID ARCHITEKTÍ s.r.o.

Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6

stupeň:

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

část:

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

zodpovědný projektant části:

Explan s.r.o.

Michelská 18/2a, 140 00 Praha 4

explan

Jiří Veselský

vypracoval:

Ing. Tomáš Marek

datum:

06/2024

výkres:

PŮDORYS 2.NP

měřítko:

1:100

kód výkresu:

číslo paré: