ŘAD A-28
celková délka - 152,87 m
PE100 RC koextr. 3 vrstvy - SDR 11 - d90x8,2 mm - 152,87 m
ŘAD A-12
celková délka - 7,80 m
PE100 RC koextr. 3 vrstvy - SDR 11 - d225x20,5 mm - 3,10 m
PE100 RC koextr. 3 vrstvy - SDR 11 - d160x14,6 mm - 0,50 m
BEZVÝKOPOVÉ ULOŽENÍ - HORIZONTÁLNÍ ŘÍZENÉ VRTÁNÍ 75,8 m
BEZVÝKOPOVÉ ULOŽENÍ - HORIZONTÁLNÍ ŘÍZENÉ VRTÁNÍ 49,7 m
montážní jáma 1,5x1,1 m
konce chráničky utěsnit studniční pěnou
NEŘÍZENÝ PROTLAK-ZEMNÍ RAKETA CHRÁNIČKA PE100 d63 SDR 17, DL.8,0 m
OBNOVA STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKY
krytí chráničky 1,4 m
kontrolní jáma 1x1x1 m
výkop pro přepojení přípojky 1,0 x 1,2 m
výkop pro přepojení přípojky 1,0 x 1,8 m
výkop pro přepojení přípojky 1,0 x 2,8 m
výkop pro přepojení přípojky 1,0 x 3,0 m
výkop 0,8 x 0,8 m hloubka 0,5 m zapravení komunikace
odstranění konstrukčních vrstev komunikace
trasa řízeného vrtu
dod. chr., L=2,2 m
2x dod. chr., L=2,2 m
napojení MR spojkou H-H DN 200
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 34 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 29 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 10,0 m
Plocha zařízení staveniště (buňky, WC), skládky materiálu a plocha pro parkování techniky 155 m²
Š B6
Š 4
Š 5
Š B3
OS č.6
OS č.7
OS č.8
OS č.9
OS č.13
OS č.24
č.p. 1169
č.p. 1781
č.p. 1258
č.p. 1327
č.p. 1109
č.p. 1256
č.p. 2063
č.p. 1255
č.p. 2027
č.p. 103
č.p. 1191
č.p. 1218
č.p. 1219
č.p. 1347
č.p. 1532
č.p. 1120
č.p. 1121
č.p. 1119
č.p. 104
č.p. 1027
č.p. 1118
č.p. 1117
č.p. 1356
č.p. 1357

KLAD SITUACÍ


Ant. Dvořáka
května
hých

LEGENDA:

NAVRŽENÉ OBJEKTY:

═ ═ ═	vodovodní řad (otevřený výkop)
═ ═ ═	přepojení vodovodní přípojky (otevřený výkop)
──	vodovodní řad uložený bezvýkopovou technologií
═══	přepojení vodovodní přípojky (bezvýkopově - chránička)
H1	podzemní hydrant
— — · —	hranice staveniště
⇄	příjezd/odjezd na staveniště
▨	plochy nezbytné pro provedení stavby (dočasné zábory ploch)

KOORDINACE SE SOUVISEJÍCÍMI STAVBAMI - SAMOSTATNÁ PD

═══	stavební úprava kanalizace - otevřený výkop
◎	kanalizační šachta betonová prefabrikovaná
═══	přepojení kanalizačních přípojek
═══	přepojení přípojek uličních vpustí

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

—-- »»- ----	kanalizace jednotná (SVK, a.s.)
— → —	vodovod (SVK, a.s.)
— → - -	elektro NN nadzemní (EG.D, a.s.)
— → —	elektro NN podzemní (EG.D, a.s.)
— » - -	elektro VN nadzemní (EG.D, a.s.)
— » —	elektro VN podzemní (EG.D, a.s.)
— ш —	plynovod STL (GasNet, s.r.o.)
— ~ —	sdělovací vedení podzemní (CETIN, a.s.)
— ~ - -	sdělovací vedení nadzemní (CETIN, a.s.)
VO → —	veřejné osvětlení, místní rozhlas (TSUB)

S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. v.

POZNÁMKA:
Trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Zhotovitel stavby před zahájením stavby zajistí vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště jejich správci. V případě nutnosti ověří jejich polohu kopanými sondami.

PARÉ Č.

NÁZEV STAVBY
Uherský Brod, rekonstrukce I. TP - ul. Na Dlouhých, 9. května, Bedřicha Smetany, Jiráskova
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

OBJEDNATEL Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště IČO: 49453866	ZHOTOVITEL AquaSmart Solutions s.r.o. Československé armády 1137 766 01 Valašské Klobouky IČO: 09905260 info@aquasmart.cz www.aquasmart.cz
MÍSTO STAVBY Uherský Brod, lokalita Svat. Čecha	ČÍSLO ZAKÁZKY 2025-09
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	DATUM leden 2026
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	FORMÁT 6xA4
STAVEBNÍ OBJEKT -	MĚŘÍTKO 1:250
NÁZEV VÝKRESU Koordinační situace - část 2	ČÍSLO VÝKRESU C.3.2