



označení	popis
MR SPOJKA H-P	multitoleranční spojka pro různé druhy potrubí - příruba + hrdlo
N	koleno patkové 90° přírubové
HD	hydrant podzemní dvoučinný
P	poklop
B	betonový opěrný blok
TRP	přírubový T-kus redukováný
FFR	přírubová tvarovka redukováná
ES	elektrospojka
T (TR)	T-kus pro svařování "natupo" (redukováný)
TER	elektro T-kus redukováný s prodlouženým hrdlem (2 topné spirály)
ER	elektroreduktce
OP	otočná příruba
LN	lemový nákrůžek
EK	elektrokoleno
O	oblouk "natupo"
PE100 d110 mm	potrubí PE100 RC SDR 11 - d110x10,0 mm - tyče délky 6 m

Poznámka:
Hĺbka hydrantu reprezentuje krycí hĺbku potrubí.

Uherský Brod, rekonstrukce I. TP - ul. Na Dlouhých, 9.
května, Bedřicha Smetany, Jiráskova

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

OBJEDNATEL Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště IČO: 49453866	ZHOTOVITEL AquaSmart Solutions s.r.o. Československé armády 1137 766 01 Valašské Klobouky IČO: 09905260 info@aquasmart.cz www.aquasmart.cz	
MÍSTO STAVBY Uherský Brod, lokalita Svat. Čecha	ČÍSLO ZAKÁZKY 2025-09	
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	DATUM leden 2026	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	FORMÁT A3	
STAVEBNÍ OBJEKT -	MĚŘÍTKO -	
NÁZEV VÝKRESU Kladečské schéma - řad A-31	ČÍSLO VÝKRESU D.3.1	