


PŮDORYS VÝDEJNA JÍDEL 1. NP, 2. NP M 1 : 50



LEGENDA PŮJOJNÝCH BODŮ ELEKTRO:

EL. Z ÁSUVKY:

- EZP PRACOVNÍ ZÁSUVKA - el. z zásuvka na zdi ve výšce 1200 mm n. è.p. 230V/1N/16A
- EZ1 MYCÍ STROJ - el. z zásuvka na zdi ve výšce 1000 mm n. è.p. 230V/1N/16A/3,25kW
- EZ2 CHLADÍČÍ SK Ø10 - el. z zásuvka na zdi ve výšce 400 mm n. è.p. 230V/1N/16A/0,2kW
- EZ3 OHŔEVNÝ ZÁSOBNÍK TAL ÍØŮ - el. z zásuvka na zdi ve výšce 1200 mm n. è.p. 230V/1N/16A/0,7kW
- EZ4 OHŔEVNÁ VÝDEJNÍ VANA 2xGN1/1- el. z zásuvka na zdi ve výšce 1200 mm n. è.p. 230V/1N/16A/1,4kW
- EZ5 REZERVA PRO AUTOM. ZMĚŔOVÁÈ - el. z zásuvka na zdi ve výšce 400 mm n. è.p. 230V/1N/16A/0,1kW

POUŽITÉ ZNAČKY ELEKTRO:

- EZ El. z zásuvka 230V/1N
- Z Zemní kabel

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295	
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL			
		IČO: 43811027			
St.Ú	PÍSEK	MÚ (Ob.ú.)	PÍSEK		
investor : ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK, HUSOVO NÁM. 725 HUSOVO NÁM. 725/5, 397 01 PÍSEK				datum	03/2023
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ 13. MŠ - 3. ETAPA D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				form.:	2x A4
				účel:	DPS
				měřítko:	1 : 50
obsah výkresu PŮDORYS VÝDEJNA JÍDEL 1. NP , 2. NP				zak. číslo:	68-2020
				číslo výkr.:	číslo paré:
				D.1.4.5	