

Investor: Městys Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75,
411 81 Brozany nad Ohří
Stavba: BROZANY 12 BJ
Část: D 1.4.C Technika prostředí staveb - Vzduchotechnika
Zak. č.: Z 20-09

SPECIFIKACE

Odp. projektant: Ing. Miroslav Polerecký
Vypracoval: Jiří Smička
Datum: Říjen 2020

1. HYGIENICKÉ A TECNICKÉ ZÁZEMÍ

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 1.1. | Semiradiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem
V=80 m ³ /h, p _c =100 Pa, P=25 W, U=230 V
například CB-100 PLUS T | 12 ks |
| 1.2. | Semiradiální ventilátor se zpětnou klapkou
V=150 m ³ /h, p _c =200 Pa, P=45 W, U=230 V
například CB-250 PLUS | 12 ks |
| 1.3. | Výfuková hlavice pro SPIRO typ VHO 140 | 8 ks |
| 1.4. | Neobsazeno | |
| 1.5. | Kruhové VZT potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním .
Ø140 – 20% tvarovek
Ø125 – 10% tvarovek
Ø100 – 30% tvarovek | 2 m
4 m
8 m |
| 1.6. | Neobsazeno | |
| 1.7. | Ohebná VZT hadice SEMIFLEX Ø100 | 3 m |

2. KUCHYŇSKÉ SPORÁKY

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 2.1. | Odsavač par (kuchyňská digestoř) s ventilátorem a ovládáním
umývatelné tukové filtry, osvětlení, zpětná klapka
V=360 m ³ /h, P=610 W, U=230 V | 12 ks |
| 2.2. | Výfuková hlavice VHO 160 | 4 ks |
| 2.3. | Kruhové VZT potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním .
Ø160 – 20% tvarovek
Ø140 – 10% tvarovek
Ø125 – 30% tvarovek | 2 m
4 m
8 m |
| 2.4. | Neobsazeno | |
| 2.5. | Ohebná VZT hadice SEMIFLEX Ø125 | 4 m |

3. MONTÁŽ

- | | | |
|------|-------------------|--|
| 3.1. | Montážní materiál | |
| 3.2. | Doprava | |
| 3.3. | Montážní práce | |

3.4. Provozní zkoušky

3.5. Projekt skutečného provedení