



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Českých Budějovicích 3. 4. 2024

Účastníkům veřejné zakázky na stavební práce

„Stezka Munice – Zliv“

Veřejný zadavatel: Město Zliv
Sídlem: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
IČ: 00245721

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stezka Munice – Zliv“, registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_066/0003455, obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícími dotazy:

Dotaz č. 1

Prosím o informaci ohledně položky č. 37 „ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ“ v SO 102 SO 103. Konkrétně prosím o specifikaci materiálu a typu (tvaru tohoto zábradlí) – nejlépe prosíme o doložení výkresu.

Odpověď zadavatele:

Upřesnění – vzorový příčný řez přikládáme v příloze.

Zábradlí dřevěné třímadlové, o výšce 1,3 m nad stezkou, stojiny kulatiny prům. min. 10 cm, madla kulatiny prům. min. 8 cm, délka polí 3,0 m.

Dotaz č. 2

Prosíme o specifikaci položek č. 35 a č. 40 „PROPUSTY Z TRUB DN 500MM“. Konkrétně prosím o specifikaci materiálu těchto propustků.

Odpověď zadavatele:

Propustky jsou navrženy: DN 500, SN 16 z materiálu PP (polypropylen), trouby hladké nebo s plnými žebry.

Dotaz č. 3

Prosím o specifikaci položky č. 21 „VÝZTUŽNÝ SYSTÉM MINERAL TERAMESH“. Prosím o specifikaci tohoto systému. V PD nelze dohledat požadavky na tento systém.

Odpověď zadavatele:

Výztužný systém „Mineral Teramesh“ byl uveden pouze jako příklad. Je zde možné využít i jiného systému, který zajistí tvar a polohu tělesa stezky v daném úseku, viz charakteristické příčné řezy (v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení).

Zadavatel současně v souladu s § 98 odst. 5, resp. 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 4. 2024 v 9:00 hodin.

Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/>.

Zadavatel zveřejní toto vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95>.

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*

Přílohy:

1. Výkres „Vzorový příčný řez“