



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“

ZADAVATEL: Obec Třebotov
Sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
Zastoupený: Ing. Matěj Král, starostka obce
IČ: 00241741

V Třebotově dne 12.01.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem **„Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“** (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o odstranění podmínek z listu „PSV – obecný popis“ jmenovitě:

„Veškeré žárově zinkované konstrukce budou opatřeny zinkováním v průměrné tloušťce povlaku 85 µm a průměrné plošné hmotnosti 610 g/m²“.

Způsob žárového zinkování je dán řádným technologickým postupem každé zinkovny. Tloušťka zinkového povlaku a z ní vyplývající plošná hmotnost je sice měřitelná, ale nemůže být stanovena jako určující parametr.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění rozpočtu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jedná se o požadavek plynoucí z normy EN ISO 1461. Vypuštěním tohoto požadavku nedojde ke zrušení povinnosti tyto parametry dosáhnout a v prohlášení o vlastnostech doložit. Soulad s výše uvedenou normou musí být jednoznačně deklarován ve výrobní dokumentaci zhotovitele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Stávající a nové ocelové konstrukce budou opatřené nátěrovým systémem. Ocelové konstrukce budou nejprve řádně otryskány – kvalita otryskání bude Sa. Otryskání ocelových konstrukcí bude provedeno vysokotlakým vodním paprskem o minimálním tlaku 70 MPa. Minimální tloušťka systémového nátěru PUR bude 300 µm.“

Pokud zadavatel (projektant) požaduje konkrétní stupeň předúpravy povrchu ocelové konstrukce stupněm Sa dle švédské normy pro Evropu (SIS 05 5900), nebo německé normy DIN 55928 a ISO 8501-1+2e, musí doplnit konkrétní číselné označení požadovaného stupně.



Žádáme zadavatele, pokud má být dodržena uvedená tloušťka nátěru PUR 300 µm, aby tento údaj byl přenesen do rozpočtu. Současně žádáme vyčlenění způsobu otryskání, protože to je na konkrétní odborné firmě, která bude tuto předúpravu provádět.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Hodnota Sa = 2 ½

Dokumentace je nedílnou součástí podkladů pro VŘ. VV nemůže suplovat DPS, projektová dokumentace a výkaz výměr tvoří celek,

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dodávky souborů prací s odkazem na popis ve výpisech TABULKY PSV pro objekty SO.04, SO.05 a SO.06.

S odkazem na vyhlášku č. 169/2016 Sb o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nelze oceňovat požadované dodávky jako 1 soubor.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a opravu rozpočtu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že se jedná o nekonkrétní dotaz. Zadavatel poskytuje účastníkům upravený výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne „01_2024 - ZŠ TŘEBOTOV - SOUPIS PRACÍ - VZ - PŘIPOMÍNKY 1“ 01_2024 - ZŠ TŘEBOTOV - SOUPIS PRACÍ - VZ - PŘIPOMÍNKY 1, v němž došlo k úpravě popisu.

Dokumentace PSV je zpracována a kompletně popsána zcela v obvyklých intencích. V rámci doplnění dokumentace jsou některé prvky pro lepší představu doplněny fotografiemi. – viz. příloha č. 4 „Foto náradí“ a příloha č. 5 „Foto zábradlí“ vysvětlení zadávací dokumentace č.3 ze dne 12.01.2024.

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky