

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

ZADAVATEL: **Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,
Dr. M. Horákové 1720**

Sídlem: Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

Jednající: Mgr. Miloslavem Machačem - ředitelem školy

IČ: 70943842

Veřejná zakázka: Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázku a odpověď k zadávací dokumentaci ve věci výše uvedené veřejné zakázky:

Otázka č. 1

U položky poř. č. 166 „SUB-28 ČTVERCOVÁ PODLAHOVINA TL. 2,5 MM-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PD A TZ" není v PD ani v TZ bližší specifikace materiálu uvedena.

Znění odpovědi:

V projektové dokumentaci ve výkresu S4 je popsána skladba podlahy P3:

P3 — podlahová krytina např. Marmoleum ve čtvercích tl.2,5 mm - *jedná se o přírodní linoleum*

a v technické zprávě pod článkem 1.2. **Stavebně konstrukční část**

odst. b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

je napsán text

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření jejich vlastností a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

V Písku dne 4.4.2019

Pavel Zabranský