



Město Poděbrady

starosta

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 200, fax 325 614 486, e-mail: starosta@mesto-podebrady.cz

NAŠE ZN.: 0027214/VVI/2013/BVi

VYŘIZUJE: Mgr. Karel Kárník, vedoucí odboru vnitřních věcí
TEL.: 325 600 251
FAX: 325 614 486
E-MAIL: rozvoj@mesto-podebrady.cz

DATUM: 2013-07-19

Veřejná zakázka:	Protipožární opatření budovy náměstí T.G.Masaryka 1130/III, Poděbrady
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní
Výzva odeslána:	ve čtvrtek 4.7.2013
Zadavatel:	
Název zadavatele:	Město Poděbrady, zastoupený PhDr. Ladislavem Langrem, starostou
Sídlo:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ, DIČ:	00239640 / CZ00239640

Dodatečná informace č. 1

Na podkladě dotazů a vyjádření zpracovatele projektové dokumentace vydává zadavatel dodatečnou informaci č. 1.

Dotaz č. 1

Po podrobném prostudování „B. Souhrnné technické zprávy, požárně bezpečnostního řešení a projekčních výkresů“ byla zjištěna neshoda. Dle Sbírky zákonů č.398/2009, použité dveře musí být samočinné (automatické).

Odpověď č. 1

Při odsouhlasování PD, která řešila změnu stávajících výťahů na evakuační výtahy bylo zástupcům Hasičského záchranného sboru vysvětleno, že tyto výtahy nemohou svými rozměry splňovat požadavky uvedené v čl. 9.6.5 ČSN 73 0802 ani čl. 3.1 Sbírky zákonů č. 398/2009 Sb. U těchto výťahů se v době projednávání nepředpokládalo, že budou sloužit pro osoby s omezenou schopností pohybu, z toho důvodu nebyly navrženy tyto dveře jako samočinné.

Závěr:

Po konzultaci se zástupcem HZS požadujeme osadit dveře samočinné podle čl. 3.1 Sbírky zákonů 398/2009 Sb. Výměna dveří evakuačních výťahů za protipožární s nově uvedeným samočinným zavíracím zařízením je uvedeno v konstrukcích zámečnických pod poř. 8 (kód 767666R01).

Dotaz č. 2

Dveře na schodišti - ve výkazu výměr uvedeno interiérové kování - nemělo by být panikové kování?

Odpověď č. 2

Čl. 5.3.6.1 ČSN 73 0831 – PBS – Shromažďovací prostory

Východové dveře ze shromažďovacího prostoru a dveře na pokračujících únikových cestách :

- a) Se musí otevírat otáčením křídel v postranních závěsech nebo v čepech ve směru úniku a kolem dveří nemají být vytvořeny niky obrácené proti směru úniku.

b) Musí být opatřeny kováním s panikovou funkcí podle přílohy C.

Závěr: dveře na únikových cestách nenavazují na shromažďovací prostory podle ČSN 73 0831. V našem případě je postupováno podle ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty, kde panikové kování u takto navrhovaných a posuzovaných staveb není požadováno.

Závěr:

Po konzultaci se zástupcem HZS požadujeme dveře z jednotlivých požárních úseků, ústících do chráněné únikové cesty opatřit panikovým kováním. Dveře s požadovanou požární odolností a nově rozšířené o panikové kování včetně samozavírače jsou uvedeny v konstrukcích truhlářských pod poř. č. 2 -7 (kód 61165701 – 61165706). V projektové dokumentaci v Požárně bezpečnostním řešení je uveden požadavek na opatření samozavírači, panikové kování je uvedeno v upraveném výkazu výměr. Samočinné zavírání dveří je opět uvedeno v upraveném výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Plán organizace výstavby – vzhledem k tomu, že stavební práce budou menšího rozsahu (kontejner na odpad, kontejner s materiálem), je možné POV zjednodušit?

Odpověď č. 3

V bodu 5.3, odst. 2 zadávací dokumentace je uvedeno :

Uchazeč předloží ve své nabídce plán organizace výstavby (POV) vč. harmonogramu prací a plánu zásobování staveniště. POV musí být reálný a odpovídat charakteru a místu staveniště; uchazeči, kteří předloží nereálný, resp. neuskutečnitelný POV, budou ze zadávacího řízení vyloučeni. Základní osnova dokumentu viz Příloha č. 5.

Zadavatel trvá na předložení POV dle základní osnovy s předpokladem, že nestanovuje obsažnost informací ze strany uchazeče.

Informace č. 4

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do úterý 6.8.2013 do 9.00 hodin a stanovuje termín pro otevírání obálek s nabídkami na úterý 6.8.2013 od 9.00 hodin (místo otevírání obálek s nabídkami je nezměněno).

Přílohy :

Součástí dodatečné informace č. 1 je výkaz výměr, tj. dokument s názvem „Pentagon_protipožární_dodatečná_informace_1_Stavební úpravy - protipožární úpravy TGM 1130 Poděbrady_výkaz_výměr_DII.xls“.

Tento dokument plně nahrazuje původní soubor s názvem „Výkaz výměr_celkový_stavební úpravy_protipožární úpravy TGM 1130 Poděbrady.xls“.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

PhDr. Ladislav Langr
starosta města