



LEGENDA:

- — — — — Základový zemnič FeZn 30x4 mm
- ↗ Vývod uzemnění

POZNÁMKY:


Maximální odpor uzemnění bude $10 \, \Omega$

Použitý materiál FeZn

Základový zemnič FeZn 30x4 mm musí být umístěn tak, aby z každé strany byla alespoň 50 mm vrstva betonu.

Spoje zemniče a napojení vývodů uzemnění bude provedeno svorkami FeZn dle ČSN EN 62305 ed.2

Spoje zemniče a přechody uzemňovacích přívodů mezi rozdílnými materiály budou opatřeny antikorozní ochranou



autorizační razítko a podpis

PROJEKTANT ČÁSTI PD : Projekty, revize elektro Kraus IČO: 08149615 tel.: 723 193 783, elektrokraus@seznam.cz		VYPRACOVAL : Bc. Václav Kraus		AUTORIZACE ČÁSTI PD : Ing. Miroslav Steiner		AUTOR ARCH. NÁVRHU, HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU : Ing. arch. Vojtěch Jelínek IČO: 062 583 36 autorizovaný architekt tlf.: 775 119 952 jelinek@vjnk.cz		
MÍSTO STAVBY: Ostende 88, Poděbrady, parc. č. 125/1, k.ú. Poděbrady								
INVESTOR: Město Poděbrady								
NÁZEV AKCE: Markýza nad vstupem zimního stadionu Poděbrady						STUPEŇ: DUR+DSP		
						DATUM: 03/2024		
ČÁST PD: D.1.4.a ELEKTROINSTALACE						MĚŘÍTKO: 1:50	ČÁST PD: D.1.4.a	ČÍSLO VÝKR.: 03
OBSAH: PŮDORYS UZEMNĚNÍ PŘÍSTAVBY								
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČI JEJÍ ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE PD.								