



HZSSX00GIZNR



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Č. j.: HSKL- 9024-2/2024 - NY
Řízení: neuvedeno
Záměr: neuvedeno
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
AU architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Jelínek
Na Kopečku 81/5
290 01 Poděbrady

Vyřizuje za PO: por. Ing. Magdalena Havlíková
Tel.: 950 865 161, 602 196 515
E-mail: magdalena.havlikova@hzscr.cz

IDDS: p3aip3s

Vyřizuje za OOB: nprap. Bc. Luboš Martínek
Tel.: 950 865 125
E-mail: lubos.martinek@hzscr.cz

Datum: 8. 11. 2024

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Přístavba nového vstupu na zimní stadion Poděbrady

Místo stavby:

U Zimního stadionu 770, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
k. ú.: Poděbrady, parc. č. st. 125/2

Stavebník:

Město Poděbrady, IČO 00239640
Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Přístavba nového vstupu ZS Poděbrady
vypracoval: Ing. Petr Kunta, ČKAIT 0013117
datum: 17.6.2024

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) obdržel dne 17. 10. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS STC k předložené dokumentaci

Tel.: 950 865 011
E-mail: stc.podatelna.ny@hzscr.cz

Datová schránka: qujhpz4

IČO: 70885371
Číslo účtu: 19-8609881/0710

vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS STC posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: zimní stadion Poděbrady,
- zastavěná plocha budovy:.....4269 m²,
- počet nadzemních podlaží:2,
- počet osob navržených v budově:.....750,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:.....0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:.....druhá třída využití,
- požární výška stavby:.....3,9 m,
- počet podzemních podlaží:.....0,
- počet ubytovaných osob v budově:.....0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**
 - název: Přístavba nového vstupu ZS Poděbrady
 - vypracoval: Ing. Petr Kunta, ČKAIT 0013117
 - datum: 17.6.2024

Popis stavby: Požárně bezpečnostní řešení posuzuje přístavbu vstupu o rozměrech 4,4 m x 4,4 m a výšce 3,44 m k západní obvodové stěně zimního stadionu v Poděbradech. Přístavba se stane součástí požárního úseku NPÚ 01 Zimní stadion. Vstupní dvoukřídlé vodorovně posuvné dveře budou ovládány EPS.

Poznámka: Upozorňujeme, že stávající klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a zábleskový maják musí zůstat zřetelně viditelný.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS STC k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS STC na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku na pozemek parc. č. 125/1 (ostatní plocha, manipulační plocha), k. ú. Poděbrady.

plk. Ing. Luděk Turek
ředitel územního odboru Nymburk
úřední osoba