

Vysvětlení zadávací dokumentace

k výběrovému řízení **pro zakázku na stavební práce „Modernizace překladiště KD Černá za Bory“**, toto výběrové řízení je realizované dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020 (výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), pro účely projektů „Modernizace překladiště KD Černá za Bory“

➤ Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím o upřesnění materiálového provedení plotu. Typ pletiva nebo plotového pole, požaduje se ostnatý (žiletkový) plot nad oplocením

Vysvětlení zadávací dokumentace

Materiálové provedení plotu – typ pletiva drátěné, povrchová úprava pletiva: poplastované, v místě sloupku nástavec pro 1 řadu ostnatého (žiletkový) drátu.

➤ Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím o upřesnění typu pojezdové brány (kolejnice nebo samonosná?) a to včetně výplně.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Posuvná pojezdová brána samonosná, výplň svislá tyčovina v rozteči maximálně 100 mm.

➤ Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 21.1.2019 jsme obdrželi výkaz výměr Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací - výkaz výměr_opěrka_Pardubice_VV_dps.xlsx. Ten obsahuje položky týkající se opěrné zdi. Tyto položky jsou ale také součástí výkazu výměr SONA6137 - Modernizace povrchu plochy pro krátkodobé skladování kontejnerů (zadání).xlsx. Takže nyní máme výměry 2x. Co máme tedy ocenit?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Omlouváme se za duplicitní poskytnutí výkazu výměr, platí výkaz výměr pro opěrnou zeď, který je součástí výkazu výměr Modernizace povrchu plochy pro krátkodobé skladování kontejnerů (zadání). Duplicitně uveřejněný výkaz výměr Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací - výkaz výměr_opěrka_Pardubice_VV_dps.xlsx je ze zadávacích podmínek odstraněn, je zneplatněn.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje k zadávacím podmínkám doposud neuveřejněné části výkazů výměr k Modernizace povrchu plochy pro krátkodobé skladování kontejnerů – část přeložka kabelů a část vodovod a kanalizace.

S ohledem na doplnění zadávacích podmínek a nedodržení lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace od obdržení písemné žádosti účastníka výběrového řízení, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nabídky lze podávat do 13.02.2019, do 08:30 hodin.

Osobní podání, na adrese SIGMIN, a.s., Táboritská 511, 280 02 Kolín IV., je možné v pracovních dnech vždy od 08:00 do 14:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno na adrese: SIGMIN, a.s., Táboritská 511, 280 02 Kolín IV, dne 13.02.2019, od 08:30 hodin.

V Praze dne 28.01.2019

.....
Ing. Jan Šnejdárk,
Jednatel
T-PORT, spol. s r.o.