

From: Kesner, Petr (Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.)
Sent: 7. ledna 2019 16:07
To: info@tcsped.cz; jiri.rakos@tcsped.cz
Cc: Horakova, Renata (Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.)
Subject: RE: Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov

Dobrý den,
Navazuji na Váš e-mail s dotazy ze dne 3.1.2019 a potvrzuji náš telefonický rozhovor dne 4.1.2019

Překop přes komunikaci do Vašeho areálu bude proveden a zabezpečen tak, abychom Vás neomezili ve Vaší činnosti.

- Provizorní potrubí bude kryto ocelovou chráničkou o průměru DN 500. Chránička bude uložena na pískovém loži. Překop s provizorním potrubím bude zasypán zeminou, která bude zhutněna, překryta pevným povrchem (panel, živičný povrch)(viz výkres a Technická zpráva)
- Projektant potvrdil únosnost 40 - 42 t pro přejezd nákladním automobilem.
- Překop komunikace bude realizován v takovém časovém období , abyste nebyli omezeni ve Vaší činnosti, (práce o víkendu, v noci....)

Věřím, že jsme nyní zodpověděli všechny Vaše dotazy a připomínky týkající se předmětu realizace.

Dovoluji si Vás tímto opět požádat o udělení písemného souhlasu s překopem přes komunikaci vedoucí do Vašeho areálu, za výše uvedených podmínek.
Kind regards,

Petr Kešner
Senior Project Manager

Engineering & Technologies

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Nová 306, 530 09 Pardubice
Czech Republic

Phone + 420 466 053 611
Mobile +420 731 610 175
petr.kesner@bilfinger.com
www.tebodin.bilfinger.com
Trade register no. 44264186

Disclaimer

This e-mail contains confidential or legally protected information. If you are not the intended recipient or have accidentally received this e-mail, please inform the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying or forwarding of this e-mail to others is not permitted.

From: Horakova, Renata (Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.)
Sent: 3. ledna 2019 12:16
To: Kesner, Petr (Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.) <petr.kesner@bilfinger.com>
Cc: Dolezal, Michal (Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.) <michal.dolezal@bilfinger.com>
Subject: FW: Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov

Disclaimer

This e-mail contains confidential or legally protected information. If you are not the intended recipient or have accidentally received this e-mail, please inform the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying or forwarding of this e-mail to others is not permitted.

From: info TC Sped [<mailto:info@tcsped.cz>]
Sent: Thursday, January 03, 2019 12:07 PM
To: Horakova, Renata (Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.) <renata.horakova@bilfinger.com>
Cc: David Kis <david.kis@tcsped.cz>; Adriana Rákosová <sklad@tcsped.cz>; Celadník, Michal (Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.) <michal.celadnik@bilfinger.com>
Subject: Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov

Dobrý den paní Horáková

S vaším záměrem překopu příjezdové komunikace do našeho areálu v Dolním Jřetíně a dále s překopem, který bude zasahovat i na náš pozemek souhlasíme pouze v případě, že bude zajištěno přemostění těchto překopů tak, aby nedošlo k přerušení naší činnosti v logistickém zásobování vozidly v celkové výši 40-42t. Jestliže by mělo dojít k omezení naší zásobovací činnosti, bude nutné najít jiné řešení.
Po ukončení prací požadujeme, aby byl náš pozemek uveden do původního stavu.

Děkuji za pochopení

s pozdravem/with kind regards

Jiří Rákos

TC Sped s.r.o.

Pod Nemocnicí 2503
CZ 44001 Louny
Tel/Fax: +420415620211
Mobil:+420605104408
info@tcsped.cz
ISO 9001:2008

doručovací adresa/mailling address:

TC Sped s.r.o.
U Jezera 3
CZ 43543 Dolní Jřetín