

Položkový rozpočet

Stavba :	Adaptace a modernizace objektu bývalé školy, Žumberk č.p.9	Vzduchotechnická zařízení
Objekt :	Odvětrání hygienického zázemí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	728	Vzduchotechnika				
1.01		TD 160/100 Ecowatt IP44 odvodní ventilátor do kruhového potrubí elektrodesign	ks	8,00		
1.02		TD 250/100 Ecowatt IP44 odvodní ventilátor do kruhového potrubí elektrodesign	ks	2,00		
1.03		SILENT 100 CRZ Ecowatt malý axiální ventilátor, integrovaná zpětná klapka, nastavitelný doběh, kuličková ložiska - elektrodesign	ks	1,00		
1.04		Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 100, provedení motýlová, galvanizovaná ocel	ks	10,00		
1.05		Nerezový odvodní talířový ventil DN100 včetně montážního kroužku	ks	17,00		
1.06		Protidešťová stříška pro potrubí DN100	ks	1,00		
1.06a		Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 100	ks	1,00		
1.07		Protidešťová stříška pro potrubí DN160	ks	5,00		
1.07a		Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 160	ks	5,00		
1.08		Protidešťová stříška pro potrubí DN125	ks	1,00		
1.08a		Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 125	ks	1,00		
1.09		Obdélníková výústka jednořadá do kruhového potrubí KVK1-H-1.0, rozměr 200x75 mm, vertikální lamely, regulace R1(regulační listy s protiběžným pohybem), pro potrubí DN160	ks	4,00		
		Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 100. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W.	m	3,00		
		Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN100	ks	20,00		
		Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly.	m ²	6,00		
		SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 100	bm	48,00		
		SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 125	bm	4,00		
		SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 160	bm	32,00		
1.10		Kaučuková izolace samolepící nenasákavá. Tloušťka izolace 25mm.	m ²	8,00		
		Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu	soubor	1,00		
		Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.25 mm	m ²	8,00		
		Montáž axiálního ventilátoru do podhledu	ks	1,00		
	728115411R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm	m	3,00000		
	728212411R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm	kus	10,00000		
	728611211R00	Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 100mm	kus	10,00000		
	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	17,00000		
	728212713R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 300 mm	kus	6,00000		
	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	48,00000		
	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	36,00		
	728111113R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	8,50		
	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	1,50		
	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	1,50		
	Celkem za	728 Vzduchotechnika				

Položkový rozpočet

Stavba :	Adaptace a modernizace objektu bývalé školy,	Vzduchotechnická zařízení
Objekt :	Žumberk č.p.9	
	Odvětrání kuchyňského zázemí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	728	Vzduchotechnika				
		Protidešťová stříška pro potrubí DN160	ks	2,00		
2.01a		Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 160	ks	2,00		
2.02		Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 200, provedení motýlová, galvanizovaná ocel	ks	1,00		
2.03		MAA 200/600 tlumič hluku - elektrodesign	ks	1,00		
2.04		RM 200 L(N) radiální ventilátor kovový včetně REV 1.5 A regulátoru otáček	ks	1,00		
		Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 160. TI. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W.	m	1,00		
		Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 200. TI. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W.	m	0,50		
		SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 160	bm	28,00		
		SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 200	bm	3,00		
		Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu	soubor	1,00		
	728115412R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m	1,50		
	728611212R00	Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm	kus	1,00		
	728212713R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 300 mm	kus	2,00		
	728312122R00	Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	1,00		
	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	31,00		
	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,50		
	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	0,50		
	Celkem za	728 Vzduchotechnika				