

Legenda místností

Objekt SO 01

číslo místnosti	účel místnosti	plocha m²
301	mezipodesta	5,10
302	WC	4,80
303	půda	145,60

Legenda VZT zařízení

- Množství přiváděného vzduchu (m3/hod)
Množství odváděného vzduchu (m3/hod)
- Přefuk vzduchu podřezanými dveřmi
- Dveřní mřížka
- Talířový ventil odvodní
- Zpětná klapka
- Potrubní ventilátor
- Axiální ventilátor
- Kuchyňský odsavač par – dodávka gastro

Legenda VZT potrubí

- Spiro potrubí
- Flexi potrubí

Poznámky:

- přesnou polohu koncových prvků v podhledu koordinovat s architektem
- vzhled a barvu viditelných prvků schválit před montáží uživatel, případně architekt
- napojení talířových ventilů bude provedeno tepelně izolovanou flexibilní hadicí
- potrubní rozvody nutno před montáží koordinovat se skutečným stavem stavby
- potrubí bude řádně upevněno na závěsech a konzolách, typ uchycení dle používaného systému prováděcí firmy
- napojení potrubí na ventilátory bude provedeno přes pružné manžety
- napojení svislého potrubí na odvod kondenzátu
- výškové kóty u potrubí jsou vztahy k čisté podlaze v daném podlaží, kóta je vztahena na osu

HIP:	Ing. arch. P.Řehořka	Vypracoval:	Ing. J.Pinc	 Ing. Jaroslav Prokeš Jírovcova 15, 623 00 Brno tel./fax: +420 737 348742 email: info@projekctzb.eu http://www.projekctzb.eu	
Zodp.projektant:	Ing. J.Prokeš	Kreslil:	Ing. J.Pinc		
Investor :	Pionýr, z.s., Senovážné nám. 977/24, 11647 Praha 1 zastoup. Mgr. Martin Bělohávek				
Místo stavby:	Žumberk č.p.9, PSČ 374 01 Trhové Sviny, okres České Budějovice				
Název stavby :	Adaptace a modernizace objektu bývalé školy Žumberk č.p.9			Formát :	8x44
Stavební objekt:	SO 01 a SO 02 rekreační objekt			Stupeň :	RDS
Část :	VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ			Ev.číslo zak :	2016066
Název výkresu :	3.NP–DISPOZICE VZDUCHOTECHNIKY			Datum :	12/2016
				Měřítko :	1:50
				Číslo výkresu:	Číslo paré:
				VZT–05	