

ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY



DETAIL VODOMĚRNÉ SESTAVY

Potrubí studené vody (SV)

dimenze	tl. tep. iz.	tepelná izolace
18x2,0	9mm	Armacell Tubolit DG
20x2,25	9mm	Armacell Tubolit DG
25x2,5	9mm	Armacell Tubolit DG
32x3,0	9mm	Armacell Tubolit DG
40x4,0	13mm	Armacell Tubolit DG
50x4,5	13mm	Armacell Tubolit DG

Potrubí teplé vody (TV) a cirkulace (C)

dimenze	tl. tep. iz.	tepelná izolace
20x2,25	20mm	Armacell Tubolit DG
25x2,5	20mm	Armacell Tubolit DG
32x3,0	25mm	Armacell Tubolit DG
40x4,0	30mm	Armacell Tubolit DG
50x4,5	30mm	Armacell Tubolit DG

WC_z	– závěsné WC
WC_k	– kombi WC
U	– umyvadlo
Um	– umyvátko
S	– sprcha
D	– kuchyňský dřez
DD	– dvojitý kuchyňský dřez
My	– automatická myčka nádobí
V_z	– výlevka závěsná

—.—.—.— — rozvod studené vody
 —..—..— — rozvod teplé vody
 —..—.— — rozvod cirkulačního okruhu teplé vody

- potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace bude provedeno z vícevrstvého potrubí Uponor MLC
- potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle zásad uvedených v tabulce ve výkresové dokumentaci
- potrubí bude řádně upevněno na závěsech a konzolách. Typ uchycení dle používaného systému prováděcí firmy.
- teplotní roztažnost potrubí bude řešena dle montážních předpisů výrobce, přednostně přirozenými kompenzátory L, Z, v trasách vedení potrubí.
- přesné typy zařízení a výtokových armatur budou specifikovány investorem společně s architektem při realizaci.
- umístění zařízení a výtokových armatur bude řešeno v koordinaci s dodavateli kuchyně a architektonickým řešením interiéru

 $\pm 0.000 = 540.790 \text{ m n.m.} \text{ B.p.v.} / \text{ souřadnicový systém S-JTSK}$

HIP:	Ing. arch. P.Řehořka	Vypracoval:	D.Pluháček
Zodp.projektant:	Ing. J.Prokeš	Kreslil:	D.Pluháček
Investor :	Pionýr, z.s., Senovážné nám. 977/24, 11647 Praha 1 zastoup. Mgr. Martin Bělohávek		
Místo stavby:	Žumberk č.p.9, PSČ 374 01 Trhové Sviny, okres České Budějovice		
Název stavby :	Adaptace a modernizace objektu bývalé školy Žumberk č.p.9		
Stavební objekt:	SO 01 a SO 02 rekreační objekt		
Část :	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Název výkresu :	DETAILY		

TZB
projekce

Ing. Jaroslav Prokeš
 Jírovцова 15, 623 00 Brno
 tel./fax: +420 737 348742
 email: info@projekctzb.eu
 http://www.projekctzb.eu

Formát :	12xA4
Stupeň :	RDS
Ev.číslo zak :	2016066
Datum :	12/2016
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu:	Číslo paré:
ZTI-14	