



R2.1, 2.2, 2.3 3.1 a 3.2

Stávající zapuštěná plastová rozvodnice
modulová
IP30/20
Bílá
PŘÍVOD KABELM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY
3 NPE AC 400/230 V / TN-S

I_k = do 10 kA
 i_p = do 10 kA
Jištění přívodu
40A/3/B

LOP tvořena v rozvaděči RH připojením na PE.



AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU JEREMENKOVA 1157/42a, NA POZEMKU PARC.Č. ST. 2208, K.Ú. HODOLANY, OLOMOUČ			
INVESTOR: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Divize Morava Jeremenkova 42a, Olomouc, 772 00 Ústředna: +420 585 238 411			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: FRAZPET s.r.o. Úvoz 493/29, 60200 Brno IČ: 088 26 854, ČKAIT: 1004762 tel: +420 775 554 281, e-mail: petr@frazpet.cz			
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Vojtěch Lipovský Poděšova 13, 612 00 Brno IČ: 633 854 11 +420 777 872546 lipov@volny.cz			
VYPRACOVAL:	Ing. Lipovský		
ČÁST:	D 1.2 Elektroinstalace	MĚŘITKO:	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	SO01_ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Rozvaděče Rxy - doplnění	--	
ČÍSLO VÝKRESU:	D 1.2 12		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Hodolany 710873, parc.č. st. 2208		
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	DATUM:	FORMÁT:
		3/2022	4 x A4